

# #12755#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.05.2022	0,588	45,64	0	44,66	44,66	24	0	0	69,7	56,5	13,21	0,62	0,56	0	-
25.05.2022	0,599	51,5	0	50,38	50,38	24	0	0	69	57,1	11,85	0,62	0,56	0	-
26.05.2022	0,635	48,56	0	47,54	47,54	24	0	0	69,5	56,1	13,34	0,63	0,57	0	-
27.05.2022	0,597	47,89	0	46,85	46,85	24	0	0	69,4	56,6	12,79	0,63	0,57	0	-
28.05.2022	0,645	49,41	0	48,35	48,35	24	0	0	69,5	56,1	13,34	0,63	0,57	0	-
29.05.2022	0,638	49,03	0	47,97	47,97	24	0	0	69,5	56,2	13,29	0,63	0,57	0	-
30.05.2022	0,656	55,04	0	53,85	53,85	24	0	0	68,9	56,7	12,19	0,63	0,57	0	-
31.05.2022	0,613	51,84	0	50,73	50,73	24	0	0	69,5	57,5	12,05	0,63	0,57	0	-
01.06.2022	0,618	57,88	0	56,63	56,63	24	0	0	68,6	57,7	10,97	0,62	0,56	0	-
02.06.2022	0,623	53,47	0	52,28	52,28	24	0	0	69,3	57,4	11,9	0,63	0,56	0	-
03.06.2022	0,631	53,49	0	52,34	52,34	24	0	0	69,6	57,6	12,03	0,62	0,56	0	-
04.06.2022	0,601	52,89	0	51,78	51,78	24	0	0	69,1	57,6	11,59	0,63	0,56	0	-
05.06.2022	0,621	53,3	0	52,14	52,14	24	0	0	69,3	57,4	11,91	0,62	0,56	0	-
06.06.2022	0,613	53,05	0	51,91	51,91	24	0	0	69,4	57,5	11,83	0,63	0,56	0	-
07.06.2022	0,604	49,9	0	48,84	48,84	24	0	0	69,6	57,2	12,33	0,63	0,56	0	-
08.06.2022	0,604	53,65	0	52,53	52,53	24	0	0	69,2	57,6	11,52	0,63	0,56	0	-
09.06.2022	0,56	48,58	0	47,53	47,53	24	0	0	69,5	57,7	11,82	0,63	0,57	0	-
10.06.2022	0,558	49,8	0	48,73	48,73	24	0	0	69,1	57,6	11,48	0,64	0,56	0	-
11.06.2022	0,56	45,85	0	44,84	44,84	24	0	0	69,5	57,1	12,46	0,64	0,56	0	-
12.06.2022	0,532	46,73	0	45,74	45,74	24	0	0	69,2	57,6	11,64	0,63	0,56	0	-
13.06.2022	0,579	49,91	0	48,87	48,87	24	0	0	69,2	57,4	11,79	0,64	0,57	0	-
14.06.2022	0,566	49,77	0	48,71	48,71	24	0	0	69,1	57,5	11,62	0,63	0,56	0	-
15.06.2022	0,566	47,64	0	46,61	46,61	24	0	0	69,6	57,4	12,14	0,62	0,56	0	-
16.06.2022	0,577	50,77	0	49,7	49,7	24	0	0	69	57,5	11,55	0,63	0,56	0	-
17.06.2022	0,53	48,81	0	47,75	47,75	24	0	0	68,9	57,9	11,05	0,63	0,56	0	-
18.06.2022	0,542	49,47	0	48,43	48,43	24	0	0	68,9	57,7	11,16	0,62	0,57	0	-
19.06.2022	0,571	51,52	0	50,45	50,45	24	0	0	68,7	57,4	11,3	0,62	0,57	0	-
20.06.2022	0,563	52,17	0	51,07	51,07	24	0	0	68,8	57,8	11	0,62	0,57	0	-
21.06.2022	0,58	53,48	0	52,35	52,35	24	0	0	68,7	57,6	11,08	0,62	0,56	0	-
22.06.2022	0,534	49,52	0	48,44	48,44	24	0	0	68,8	57,8	11,02	0,62	0,56	0	-
23.06.2022	0,547	48,57	0	47,53	47,53	24	0	0	69,2	57,7	11,52	0,63	0,56	0	-
Итого:	18,251	1569,13	0	1535,53	1535,53	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,251														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1508,989	149088,84	0	145494,9	145494,9
23.06.2022	1527,24	150657,97	0	147030,43	147030,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:57:55