

#12768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.05.2023	0,609	45,37	0	44,4	44,4	24	0	0	69,1	55,3	13,72	0,63	0,57	0	-
25.05.2023	0,597	46,22	0	45,21	45,21	24	0	0	69,3	56,1	13,21	0,63	0,57	0	-
26.05.2023	0,583	45,92	0	44,91	44,91	24	0	0	69,3	56,3	12,99	0,63	0,57	0	-
27.05.2023	0,636	51,09	0	50	50	24	0	0	68,9	56,2	12,71	0,63	0,57	0	-
28.05.2023	0,586	47,14	0	46,13	46,13	24	0	0	68,9	56,2	12,71	0,64	0,57	0	-
29.05.2023	0,594	45,67	0	44,67	44,67	24	0	0	69,4	56,1	13,33	0,64	0,57	0	-
30.05.2023	0,589	46,38	0	45,4	45,4	24	0	0	69,3	56,3	12,96	0,64	0,57	0	-
31.05.2023	0,605	47,66	0	46,62	46,62	24	0	0	69,2	56,2	13,01	0,63	0,57	0	-
01.06.2023	0,564	45,49	0	44,5	44,5	24	0	0	69,3	56,6	12,72	0,63	0,57	0	-
02.06.2023	0,59	45,72	0	44,72	44,72	24	0	0	69,4	56,2	13,18	0,64	0,57	0	-
03.06.2023	0,571	45,69	0	44,71	44,71	24	0	0	69,4	56,6	12,8	0,63	0,57	0	-
04.06.2023	0,603	47,53	0	46,53	46,53	24	0	0	69,2	56,3	12,88	0,64	0,57	0	-
05.06.2023	0,565	45,46	0	44,48	44,48	24	0	0	69,3	56,6	12,7	0,64	0,57	0	-
06.06.2023	0,541	43,21	0	42,26	42,26	24	0	0	69,4	56,7	12,75	0,64	0,57	0	-
07.06.2023	0,539	44,26	0	43,32	43,32	24	0	0	69,4	56,9	12,46	0,55	0,4	0	-
08.06.2023	0,132	12,28	0	12,01	12,01	8	16	1	68,7	57,6	11,04	0,5	0,3	0	-
09.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	1	69,1	56,8	12,37	0,5	0,3	0	-
10.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	1	69	57,1	11,91	0,5	0,3	0	-
11.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	1	69,3	57	12,3	0,5	0,3	0	-
12.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	1	69,1	57	12,06	0,5	0,3	0	-
13.06.2023	0	0	0	0	0	0	24	1	68,7	52,8	15,85	0,55	0,4	0	-
14.06.2023	0,161	9	0	8,81	8,81	8	16	1	68,4	50	18,41	0,64	0,57	0	-
15.06.2023	0,412	22,47	0	22,02	22,02	24	0	0	67,5	48,8	18,67	0,64	0,57	0	-
16.06.2023	0,428	20,95	0	20,5	20,5	24	0	0	68,3	47,5	20,8	0,64	0,57	0	-
17.06.2023	0,441	21,54	0	21,1	21,1	24	0	0	68,2	47,4	20,85	0,64	0,57	0	-
18.06.2023	0,424	21,11	0	20,67	20,67	24	0	0	68,2	47,7	20,45	0,64	0,57	0	-
19.06.2023	0,41	20,71	0	20,28	20,28	24	0	0	68,2	47,9	20,25	0,64	0,57	0	-
20.06.2023	0,402	21,32	0	20,89	20,89	24	0	0	67,3	48,1	19,25	0,65	0,57	0	-
21.06.2023	0,407	19,91	0	19,48	19,48	24	0	0	68,4	47,4	20,98	0,61	0,55	0	-
22.06.2023	0,461	37,7	0	36,91	36,91	24	0	1	68,1	55,6	12,48	0,65	0,57	0	-
23.06.2023	0,52	45,7	0	44,73	44,73	24	0	0	69,4	57,8	11,63	0,64	0,57	0	-
Итого:	12,97	945,5	0	925,26	925,26	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,97														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 592

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	0,268	19,58	0	19,16	19,16
23.06.2023	13,238	965,08	0	944,42	944,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:25:08