

#133911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 21.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.05.2025 | 0,609    | 121,45  | 0       | 118,64  | 118,64  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 66,4   | 5,12 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 25.05.2025 | 0,643    | 118,23  | 0       | 115,54  | 115,54  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 66,2   | 5,56 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 26.05.2025 | 0,637    | 119,86  | 0       | 117,1   | 117,1   | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 66,4   | 5,44 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 27.05.2025 | 0,628    | 125,86  | 0       | 122,96  | 122,96  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 66,7   | 5,09 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 28.05.2025 | 0,58     | 125,72  | 0       | 122,82  | 122,82  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 67     | 4,71 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 29.05.2025 | 0,613    | 123,18  | 0       | 120,36  | 120,36  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 66,7   | 5,06 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 30.05.2025 | 0,583    | 117,6   | 0       | 114,91  | 114,91  | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 66,8   | 5,06 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 31.05.2025 | 0,601    | 122,79  | 0       | 119,97  | 119,97  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 66,7   | 4,97 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 01.06.2025 | 0,589    | 120,88  | 0       | 118,13  | 118,13  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 66,8   | 4,98 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 02.06.2025 | 0,573    | 122,9   | 0       | 120,08  | 120,08  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 66,9   | 4,76 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 03.06.2025 | 0,586    | 125,25  | 0       | 122,38  | 122,38  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 66,9   | 4,81 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 04.06.2025 | 0,616    | 126,39  | 0       | 123,49  | 123,49  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 66,7   | 4,97 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 05.06.2025 | 0,595    | 128,14  | 0       | 125,22  | 125,22  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 66,8   | 4,76 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 06.06.2025 | 0,574    | 126,89  | 0       | 123,98  | 123,98  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 66,9   | 4,62 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 07.06.2025 | 0,591    | 128,03  | 0       | 125,08  | 125,08  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 67     | 4,7  | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 08.06.2025 | 0,578    | 126,76  | 0       | 123,85  | 123,85  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 66,9   | 4,66 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 09.06.2025 | 0,564    | 126,22  | 0       | 123,38  | 123,38  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 66,7   | 4,56 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 10.06.2025 | 0,565    | 125,03  | 0       | 122,23  | 122,23  | 24       | 0       | 0      | 71     | 66,4   | 4,62 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 11.06.2025 | 0,569    | 123,43  | 0       | 120,63  | 120,63  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 66,6   | 4,71 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 12.06.2025 | 0,574    | 123,04  | 0       | 120,24  | 120,24  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 66,6   | 4,76 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 13.06.2025 | 0,563    | 122,98  | 0       | 120,16  | 120,16  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 66,8   | 4,69 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 14.06.2025 | 0,527    | 124,2   | 0       | 121,42  | 121,42  | 24       | 0       | 0      | 71     | 66,7   | 4,32 | 0,65    | 0,64    | 0   | -           |
| 15.06.2025 | 0,557    | 127,56  | 0       | 124,62  | 124,62  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 67,1   | 4,46 | 0,64    | 0,63    | 0   | -           |
| 16.06.2025 | 0,478    | 113,91  | 0       | 111,32  | 111,32  | 24       | 0       | 1      | 71,3   | 67     | 4,27 | 0,65    | 0,63    | 0   | -           |
| 17.06.2025 | 0,526    | 129,22  | 0       | 126,25  | 126,25  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 67,3   | 4,15 | 0,49    | 0,49    | 0   | -           |
| 18.06.2025 | 0,264    | 71,44   | 0       | 69,92   | 69,92   | 24       | 0       | 1      | 69     | 65,4   | 3,64 | 0,63    | 0,62    | 0   | -           |
| 19.06.2025 | 0,534    | 115,14  | 0       | 112,58  | 112,58  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 65,7   | 4,75 | 0,64    | 0,62    | 0   | -           |
| 20.06.2025 | 0,528    | 134,79  | 0       | 131,66  | 131,66  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 67,8   | 3,99 | 0,64    | 0,62    | 0   | -           |
| 21.06.2025 | 0,548    | 133,59  | 0       | 130,55  | 130,55  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 67,4   | 4,19 | 0,64    | 0,62    | 0   | -           |
| Итого:     | 16,393   | 3550,48 | 0       | 3469,47 | 3469,47 | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0   | 0           |
| Гкал       | 16,393   |         |         |         |         |          |         |        |        |        |      |         |         |     |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 727,519  | 65767,39 | 0       | 64220,15 | 64220,15 |
| 21.06.2025 | 743,912  | 69317,87 | 0       | 67689,62 | 67689,62 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:44:18