

#142352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
22.06.2025	0,579	132,79	0	129,78	129,78	24	0	0	71,5	67,1	4,46	0,64	0,62	0	-
23.06.2025	0,543	138,63	0	135,47	135,47	24	0	0	71,6	67,6	3,99	0,64	0,63	0	-
24.06.2025	0,538	137,29	0	134,16	134,16	24	0	0	71,2	67,2	4	0,54	0,42	0	-
25.06.2025	0,109	31,09	0	30,57	30,57	24	0	1	61,4	57,8	3,54	0,5	0,3	0	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	24,1	-0,26	0,34	0,33	0	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,1	0,27	0,47	0,49	0	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,2	0,29	0,52	0,54	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,7	0,28	0,48	0,5	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,3	0,26	0,62	0,65	0	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,2	0,28	0,59	0,61	0	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,1	0,3	0,55	0,57	0	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,2	0,31	0,63	0,6	0	-
04.07.2025	0,312	121,06	0	118,31	118,31	24	0	1	71,5	68,9	2,64	0,66	0,61	0	-
05.07.2025	0,581	182,53	0	178,32	178,32	24	0	0	71,8	68,5	3,25	0,66	0,61	0	-
06.07.2025	0,578	177,57	0	173,48	173,48	24	0	0	71,8	68,4	3,32	0,66	0,61	0	-
07.07.2025	0,565	170,18	0	166,2	166,2	24	0	0	72,3	68,9	3,37	0,65	0,61	0	-
08.07.2025	0,581	154,55	0	151,02	151,02	24	0	0	71,8	67,9	3,85	0,65	0,62	0	-
09.07.2025	0,558	143,32	0	140,09	140,09	24	0	0	71	67	3,98	0,65	0,62	0	-
10.07.2025	0,556	143,8	0	140,51	140,51	24	0	0	71,3	67,3	3,93	0,65	0,62	0	-
11.07.2025	0,508	143,25	0	140,06	140,06	24	0	0	70,9	67,3	3,61	0,65	0,62	0	-
12.07.2025	0,56	138,12	0	135	135	24	0	0	71,3	67,1	4,15	0,65	0,62	0	-
13.07.2025	0,582	138,16	0	135,03	135,03	24	0	0	71,3	67	4,29	0,65	0,62	0	-
14.07.2025	0,596	141,92	0	138,67	138,67	24	0	0	71,5	67,2	4,3	0,65	0,62	0	-
15.07.2025	0,53	141,09	0	137,87	137,87	24	0	0	71,7	67,9	3,82	0,65	0,62	0	-
16.07.2025	0,539	139,13	0	135,94	135,94	24	0	0	71,7	67,8	3,94	0,64	0,62	0	-
17.07.2025	0,56	136,02	0	132,94	132,94	24	0	0	71,3	67,1	4,21	0,64	0,62	0	-
18.07.2025	0,513	133,16	0	130,15	130,15	24	0	0	70,8	66,9	3,94	0,64	0,62	0	-
19.07.2025	0,543	128,18	0	125,36	125,36	24	0	0	70	65,7	4,33	0,65	0,62	0	-
20.07.2025	0,552	136,28	0	133,15	133,15	24	0	0	71,4	67,2	4,15	0,65	0,62	0	-
21.07.2025	0,531	139,16	0	136,04	136,04	24	0	0	71	67,1	3,89	0,65	0,62	0	-
22.07.2025	0,492	138,21	0	135,18	135,18	24	0	0	70	66,4	3,64	0,64	0,62	0	-
23.07.2025	0,541	134	0	131,01	131,01	24	0	0	70,6	66,4	4,12	0,65	0,62	0	-
Итого:	12,547	3319,49	0	3244,31	3244,31	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,547														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.06.2025	743,912	69317,87	0	67689,62	67689,62
23.07.2025	756,459	72637,36	0	70933,93	70933,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 12:07:09