

#12770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
 Номер абонента 1167
 Порядковый номер 7830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206428
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.06.2021	0,495	163,51	0	159,98	159,98	24	0	0	69,5	66,4	3,1	0,63	0,58	0	-
25.06.2021	0,483	162,77	0	159,28	159,28	24	0	0	69	66	3,03	0,63	0,58	0	-
26.06.2021	0,491	164,53	0	160,97	160,97	24	0	0	69,4	66,3	3,05	0,62	0,58	0	-
27.06.2021	0,526	160,7	0	157,22	157,22	24	0	0	69,4	66	3,32	0,63	0,58	0	-
28.06.2021	0,504	161,38	0	157,92	157,92	24	0	0	69	65,8	3,17	0,42	0,52	0	-
29.06.2021	0,094	40	0	39,29	39,29	24	0	1	62,4	60,1	2,26	0,36	0,55	0	-
30.06.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	26	25,9	0,04	0,26	0,38	0	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	24,6	0,31	0,18	0,24	0	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	24	0,42	0,18	0,24	0	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	22,5	1,59	0,18	0,24	0	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	21,8	2,04	0,18	0,24	0	-
05.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	22,9	0,71	0,19	0,25	0	-
06.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	23,5	23	0,5	0,28	0,43	0	-
07.07.2021	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,9	0,5	0,46	0,57	0	-
08.07.2021	0,084	26,34	0	26,05	26,05	24	0	1	46,6	43,3	3,31	0,58	0,54	0	-
09.07.2021	0,494	134,18	0	131,28	131,28	24	0	0	69,1	65,4	3,75	0,6	0,55	0	-
10.07.2021	0,488	175,85	0	172,04	172,04	24	0	0	69,7	66,8	2,83	0,62	0,56	0	-
11.07.2021	0,523	190,33	0	185,94	185,94	24	0	0	71,8	69	2,8	0,63	0,56	0	-
12.07.2021	0,507	189,24	0	184,91	184,91	24	0	0	71,4	68,7	2,72	0,63	0,57	0	-
13.07.2021	0,48	189,52	0	185,17	185,17	24	0	0	71,7	69,1	2,59	0,62	0,56	0	-
14.07.2021	0,494	180,61	0	176,46	176,46	24	0	0	71,7	68,9	2,78	0,63	0,57	0	-
15.07.2021	0,491	188,02	0	183,78	183,78	24	0	0	71	68,4	2,66	0,63	0,57	0	-
16.07.2021	0,5	186,38	0	182,11	182,11	24	0	0	71,3	68,6	2,74	0,63	0,57	0	-
17.07.2021	0,491	183,68	0	179,51	179,51	24	0	0	71,4	68,7	2,73	0,63	0,57	0	-
18.07.2021	0,479	185,4	0	181,15	181,15	24	0	0	71,7	69,1	2,64	0,64	0,57	0	-
19.07.2021	0,484	180,08	0	176,04	176,04	24	0	0	71,1	68,4	2,73	0,63	0,57	0	-
20.07.2021	0,471	176,85	0	172,84	172,84	24	0	0	71,3	68,6	2,71	0,63	0,57	0	-
21.07.2021	0,498	170,65	0	166,76	166,76	24	0	0	71,4	68,4	2,97	0,64	0,57	0	-
22.07.2021	0,517	176,12	0	172,02	172,02	24	0	0	72,3	69,3	2,98	0,64	0,57	0	-
23.07.2021	0,492	167,55	0	163,69	163,69	24	0	0	71,9	69	2,98	0,63	0,57	0	-
Итого:	10,086	3553,69	0	3474,41	3474,41	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,086														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	756,765	90419,34	0	88236,35	88236,35
23.07.2021	766,851	93973,03	0	91710,76	91710,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 15:37:04