

# #12769#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.06.2023	0,528	48,14	0	47,12	47,12	24	0	0	69,1	57,8	11,21	0,64	0,57	0	-
25.06.2023	0,507	48,68	0	47,69	47,69	24	0	0	68,8	58,2	10,62	0,64	0,57	0	-
26.06.2023	0,496	46,21	0	45,22	45,22	24	0	0	69,2	58,2	10,94	0,65	0,56	0	-
27.06.2023	0,551	48,5	0	47,48	47,48	24	0	0	69,3	57,8	11,54	0,31	0,3	0	-
28.06.2023	0,11	26,89	0	26,47	26,47	24	0	1	57,6	53,6	4,03	0,11	0,11	0	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	25,6	-0,42	0,11	0,11	0	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	24,3	24	0,28	0,11	0,11	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	23,3	0,42	0,11	0,11	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,9	0,43	0,11	0,11	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	23	22,6	0,43	0,11	0,11	0	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,3	0,41	0,29	0,29	0	-
05.07.2023	0,001	3,72	0	3,71	3,71	24	0	1	24,5	24,8	-0,29	0,6	0,56	0	-
06.07.2023	0,26	57,79	0	57,19	57,19	24	0	1	44,8	40,2	4,54	0,66	0,56	0	-
07.07.2023	0,531	45,72	0	44,76	44,76	24	0	0	68,4	56,5	11,89	0,65	0,56	0	-
08.07.2023	0,528	43,87	0	42,95	42,95	24	0	0	68,7	56,4	12,28	0,64	0,55	0	-
09.07.2023	0,507	42,37	0	41,46	41,46	24	0	0	69	56,7	12,25	0,64	0,56	0	-
10.07.2023	0,514	45,15	0	44,21	44,21	24	0	0	68,3	56,7	11,61	0,57	0,47	0	-
11.07.2023	0,327	33,98	0	33,32	33,32	17	7	1	66,2	56,4	9,77	0,61	0,5	0	-
12.07.2023	0,331	28,96	0	28,37	28,37	17	7	1	68,6	56,9	11,7	0,65	0,57	0	-
13.07.2023	0,486	37,54	0	36,74	36,74	24	0	0	70	56,8	13,2	0,65	0,57	0	-
14.07.2023	0,488	35,35	0	34,58	34,58	24	0	0	70,7	56,6	14,14	0,65	0,57	0	-
15.07.2023	0,445	33,08	0	32,34	32,34	24	0	0	70,7	57	13,69	0,65	0,56	0	-
16.07.2023	0,485	34,66	0	33,89	33,89	24	0	0	71	56,7	14,31	0,64	0,57	0	-
17.07.2023	0,445	34,51	0	33,75	33,75	24	0	0	70,3	57,1	13,17	0,65	0,57	0	-
18.07.2023	0,483	34,15	0	33,39	33,39	24	0	0	71,2	56,8	14,44	0,64	0,57	0	-
19.07.2023	0,478	37,39	0	36,57	36,57	24	0	0	70,1	57	13,07	0,64	0,57	0	-
20.07.2023	0,499	43,93	0	42,98	42,98	24	0	0	68,6	57,1	11,52	0,66	0,57	0	-
21.07.2023	0,465	37,84	0	37,01	37,01	24	0	0	69,7	57,2	12,53	0,65	0,57	0	-
22.07.2023	0,506	41,32	0	40,38	40,38	24	0	0	69,4	56,9	12,5	0,65	0,57	0	-
23.07.2023	0,489	39,3	0	38,43	38,43	24	0	0	69,6	56,8	12,73	0,65	0,57	0	-
Итого:	10,46	929,05	0	910,01	910,01	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,46														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 706

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	13,238	965,08	0	944,42	944,42
23.07.2023	23,698	1894,13	0	1854,43	1854,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.07.2023 7:16:44