

#90645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.06.2024	0,498	41,59	0	40,67	40,67	24	0	0	69,2	57	12,22	0,63	0,6	0	-
25.06.2024	0,529	46,59	0	45,61	45,61	24	0	0	68,5	56,9	11,58	0,3	0,3	0	-
26.06.2024	0,109	23,26	0	22,94	22,94	24	0	1	54,7	50,2	4,57	0,12	0,12	0	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	22	2	1	25	25,2	-0,25	0,11	0,11	0	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	24,3	23,9	0,38	0,11	0,11	0	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	23,4	0,47	0,11	0,11	0	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	23,7	23,2	0,48	0,11	0,11	0	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	23,1	0,47	0,11	0,11	0	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,9	0,46	0,11	0,11	0	-
03.07.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,7	0,42	0,11	0,11	0	-
04.07.2024	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,3	0,45	0,32	0,31	0	-
05.07.2024	0,148	28,55	0	28,14	28,14	24	0	1	55,5	50,2	5,27	0,65	0,59	0	-
06.07.2024	0,555	55,64	0	54,47	54,47	24	0	0	68,4	58,3	10,17	0,65	0,6	0	-
07.07.2024	0,513	48,6	0	47,57	47,57	24	0	0	69,4	58,6	10,8	0,64	0,6	0	-
08.07.2024	0,513	50,07	0	48,99	48,99	24	0	0	68,8	58,3	10,45	0,63	0,6	0	-
09.07.2024	0,547	54,4	0	53,25	53,25	24	0	0	68,4	58,1	10,26	0,53	0,5	0	-
10.07.2024	0,422	39,21	0	38,38	38,38	24	0	1	68,1	57,1	11,03	0,63	0,6	0	-
11.07.2024	0,4	26,34	0	25,79	25,79	24	0	0	67,6	52,1	15,51	0,62	0,6	0	-
12.07.2024	0,418	26,76	0	26,19	26,19	24	0	0	67,8	51,8	15,97	0,62	0,6	0	-
13.07.2024	0,406	26,45	0	25,91	25,91	24	0	0	67,7	51,9	15,78	0,62	0,6	0	-
14.07.2024	0,449	28,03	0	27,44	27,44	24	0	0	68,3	51,9	16,36	0,63	0,6	0	-
15.07.2024	0,41	26,01	0	25,48	25,48	24	0	0	68,2	52,2	16,05	0,63	0,6	0	-
16.07.2024	0,402	26,49	0	25,95	25,95	24	0	0	68	52,4	15,56	0,63	0,58	0	-
17.07.2024	0,361	24,68	0	24,12	24,12	21	3	1	70,3	55,3	15,02	0,64	0,61	0	-
18.07.2024	0,475	36,14	0	35,31	35,31	24	0	0	70,9	57,5	13,47	0,64	0,61	0	-
19.07.2024	0,469	36,13	0	35,33	35,33	24	0	0	70,8	57,5	13,3	0,64	0,61	0	-
20.07.2024	0,483	36,27	0	35,44	35,44	24	0	0	71,1	57,4	13,7	0,63	0,6	0	-
21.07.2024	0,49	38,64	0	37,78	37,78	24	0	0	70	57,1	12,92	0,62	0,59	0	-
22.07.2024	0,479	40,97	0	40,09	40,09	24	0	0	69,1	57,2	11,9	0,63	0,6	0	-
23.07.2024	0,459	38,76	0	37,92	37,92	24	0	0	69,3	57,2	12,17	0,63	0,6	0	-
Итого:	9,535	799,58	0	782,77	782,77	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,535														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	15,745	1402,88	0	1373	1373
23.07.2024	25,28	2202,46	0	2155,77	2155,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:42:53