

# #12756#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2022	0,416	21,63	0	21,22	21,22	24	0	0	67,2	47,6	19,59	0,64	0,56	0	-
25.07.2022	0,427	23,78	0	23,31	23,31	24	0	0	67,1	48,8	18,3	0,35	0,32	0	-
26.07.2022	0,123	10,25	0	10,07	10,07	24	0	1	61,8	49,4	12,4	0,45	0,4	0	-
27.07.2022	0,311	18,32	0	17,92	17,92	24	0	1	67,8	50,5	17,29	0,64	0,56	0	-
28.07.2022	0,481	29,46	0	28,86	28,86	24	0	0	67,9	51,2	16,63	0,64	0,56	0	-
29.07.2022	0,477	28,38	0	27,77	27,77	24	0	0	68,4	51,2	17,15	0,64	0,56	0	-
30.07.2022	0,465	28,26	0	27,65	27,65	24	0	0	68,3	51,4	16,91	0,64	0,56	0	-
31.07.2022	0,508	31,16	0	30,51	30,51	24	0	0	68	51,4	16,62	0,64	0,56	0	-
01.08.2022	0,47	29,11	0	28,47	28,47	24	0	0	68,2	51,7	16,5	0,64	0,55	0	-
02.08.2022	0,474	28,55	0	27,93	27,93	24	0	0	68,3	51,4	16,99	0,63	0,55	0	-
03.08.2022	0,441	27,46	0	26,89	26,89	24	0	0	68,1	51,8	16,29	0,64	0,56	0	-
04.08.2022	0,431	27,1	0	26,54	26,54	24	0	0	68	51,6	16,31	0,65	0,56	0	-
05.08.2022	0,427	26,63	0	26,08	26,08	24	0	0	68,2	51,9	16,36	0,64	0,57	0	-
06.08.2022	0,428	26,52	0	25,97	25,97	24	0	0	68,2	51,8	16,46	0,64	0,57	0	-
07.08.2022	0,445	27,65	0	27,05	27,05	24	0	0	68,3	51,9	16,43	0,63	0,57	0	-
08.08.2022	0,423	26,7	0	26,14	26,14	24	0	0	68	51,8	16,18	0,63	0,57	0	-
09.08.2022	0,472	29,4	0	28,76	28,76	24	0	0	68	51,6	16,36	0,63	0,57	0	-
10.08.2022	0,444	28,04	0	27,46	27,46	24	0	0	67,9	51,7	16,19	0,63	0,57	0	-
11.08.2022	0,458	28,97	0	28,34	28,34	24	0	0	67,6	51,5	16,18	0,63	0,57	0	-
12.08.2022	0,434	27,43	0	26,86	26,86	24	0	0	67,8	51,6	16,23	0,63	0,57	0	-
13.08.2022	0,411	26,43	0	25,86	25,86	24	0	0	67,8	51,9	15,92	0,63	0,57	0	-
14.08.2022	0,429	27,69	0	27,12	27,12	24	0	0	67,8	52	15,82	0,64	0,57	0	-
15.08.2022	0,42	26,6	0	26,04	26,04	24	0	0	67,8	51,7	16,1	0,64	0,57	0	-
16.08.2022	0,383	24,91	0	24,38	24,38	24	0	0	67,7	52	15,77	0,63	0,57	0	-
17.08.2022	0,403	26,32	0	25,77	25,77	24	0	0	67,7	52	15,69	0,64	0,57	0	-
18.08.2022	0,408	26,15	0	25,6	25,6	24	0	0	68	52	15,91	0,64	0,56	0	-
19.08.2022	0,407	25,53	0	25	25	24	0	0	67,9	51,7	16,24	0,64	0,57	0	-
20.08.2022	0,397	25,76	0	25,22	25,22	24	0	0	67,8	52,1	15,66	0,64	0,57	0	-
21.08.2022	0,399	25,06	0	24,51	24,51	24	0	0	68,2	51,9	16,23	0,63	0,57	0	-
22.08.2022	0,412	25,55	0	24,99	24,99	24	0	0	68,2	51,7	16,49	0,62	0,57	0	-
23.08.2022	0,407	25,38	0	24,86	24,86	24	0	0	68,1	51,8	16,36	0,62	0,57	0	-
Итого:	13,031	810,18	0	793,15	793,15	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,031														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1535,785	151375,31	0	147733,12	147733,12
23.08.2022	1548,816	152185,49	0	148526,27	148526,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 8:57:12