

#28735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2023	0,485	39,67	0	38,8	38,8	24	0	0	69,3	56,8	12,49	0,65	0,56	0	-
25.07.2023	0,451	35,19	0	34,43	34,43	21	3	1	69,6	56,6	13,05	0,65	0,57	0	-
26.07.2023	0,492	45,65	0	44,67	44,67	24	0	0	68	57	11,01	0,59	0,52	0	-
27.07.2023	0,404	30,46	0	29,83	29,83	24	0	1	68,8	55,4	13,49	0,65	0,57	0	-
28.07.2023	0,5	34,32	0	33,59	33,59	24	0	0	69,2	54,2	14,9	0,66	0,57	0	-
29.07.2023	0,477	33,72	0	33	33	24	0	0	69,1	54,7	14,46	0,66	0,57	0	-
30.07.2023	0,509	34,54	0	33,79	33,79	24	0	0	69,4	54,4	15,02	0,65	0,57	0	-
31.07.2023	0,463	32,44	0	31,75	31,75	24	0	0	69,2	54,5	14,66	0,65	0,58	0	-
01.08.2023	0,453	30,39	0	29,75	29,75	24	0	0	69,5	54,3	15,19	0,64	0,58	0	-
02.08.2023	0,455	32,1	0	31,45	31,45	24	0	0	68,7	54,3	14,41	0,64	0,58	0	-
03.08.2023	0,448	33,4	0	32,72	32,72	24	0	0	68,4	54,7	13,7	0,64	0,58	0	-
04.08.2023	0,461	33,13	0	32,43	32,43	24	0	0	69	54,8	14,22	0,64	0,58	0	-
05.08.2023	0,447	32,21	0	31,53	31,53	24	0	0	69	54,8	14,15	0,64	0,58	0	-
06.08.2023	0,426	35,25	0	34,51	34,51	24	0	0	67,7	55,3	12,36	0,63	0,58	0	-
07.08.2023	0,424	35,03	0	34,32	34,32	24	0	0	67,7	55,3	12,4	0,63	0,59	0	-
08.08.2023	0,462	35,06	0	34,33	34,33	24	0	0	68,6	55,2	13,41	0,63	0,59	0	-
09.08.2023	0,457	36,29	0	35,51	35,51	24	0	0	69,2	56,4	12,9	0,63	0,59	0	-
10.08.2023	0,484	33,71	0	33	33	24	0	0	68,8	54,1	14,67	0,63	0,59	0	-
11.08.2023	0,423	28,92	0	28,29	28,29	24	0	0	68,2	53,3	14,92	0,63	0,59	0	-
12.08.2023	0,47	32,61	0	31,94	31,94	24	0	0	68,2	53,5	14,68	0,63	0,59	0	-
13.08.2023	0,451	30,6	0	29,96	29,96	24	0	0	68,5	53,4	15,1	0,63	0,58	0	-
14.08.2023	0,443	29,85	0	29,21	29,21	24	0	0	68,7	53,5	15,21	0,63	0,58	0	-
15.08.2023	0,448	30,37	0	29,73	29,73	24	0	0	68,5	53,5	15,03	0,64	0,58	0	-
16.08.2023	0,44	28,94	0	28,3	28,3	24	0	0	69,4	53,8	15,59	0,64	0,58	0	-
17.08.2023	0,459	31,14	0	30,48	30,48	24	0	0	69,1	54	15,09	0,64	0,58	0	-
18.08.2023	0,451	32,15	0	31,45	31,45	24	0	0	69,1	54,9	14,27	0,64	0,58	0	-
19.08.2023	0,432	31,87	0	31,19	31,19	24	0	0	68,7	54,9	13,8	0,64	0,58	0	-
20.08.2023	0,414	30,31	0	29,66	29,66	24	0	0	69,2	55,2	14,03	0,64	0,58	0	-
21.08.2023	0,411	30,3	0	29,65	29,65	24	0	0	69,2	55,3	13,88	0,64	0,58	0	-
22.08.2023	0,413	31,29	0	30,61	30,61	24	0	0	68,8	55,3	13,51	0,64	0,58	0	-
23.08.2023	0,423	30,71	0	30,05	30,05	24	0	0	69,1	55,1	14,08	0,64	0,57	0	-
Итого:	13,976	1021,62	0	999,93	999,93	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,976														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	23,698	1894,13	0	1854,43	1854,43
23.08.2023	37,674	2915,75	0	2854,36	2854,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:43:44