

#92861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2024	0,484	37,88	0	37,06	37,06	24	0	0	70,4	57,4	13,06	0,64	0,6	0	-
25.07.2024	0,482	40,36	0	39,48	39,48	24	0	0	69,4	57,2	12,2	0,64	0,6	0	-
26.07.2024	0,465	41,03	0	40,14	40,14	24	0	0	68,9	57,2	11,62	0,64	0,6	0	-
27.07.2024	0,471	39,79	0	38,93	38,93	24	0	0	69,1	57,1	12,06	0,64	0,6	0	-
28.07.2024	0,485	51,01	0	49,95	49,95	24	0	0	66,7	57	9,75	0,63	0,6	0	-
29.07.2024	0,5	46,97	0	46,01	46,01	24	0	0	67,8	56,9	10,84	0,64	0,61	0	-
30.07.2024	0,483	42,06	0	41,14	41,14	24	0	0	68,9	57,1	11,75	0,64	0,61	0	-
31.07.2024	0,508	42,87	0	41,95	41,95	24	0	0	69	56,9	12,07	0,64	0,61	0	-
01.08.2024	0,472	40,7	0	39,86	39,86	24	0	0	69,2	57,3	11,84	0,64	0,6	0	-
02.08.2024	0,496	42,42	0	41,52	41,52	24	0	0	69	57	11,99	0,63	0,59	0	-
03.08.2024	0,434	38,29	0	37,47	37,47	24	0	0	68,7	57,1	11,61	0,64	0,6	0	-
04.08.2024	0,485	41,37	0	40,48	40,48	24	0	0	69,1	57,1	11,97	0,64	0,6	0	-
05.08.2024	0,448	39,54	0	38,68	38,68	24	0	0	69,2	57,7	11,57	0,64	0,6	0	-
06.08.2024	0,468	43,21	0	42,3	42,3	24	0	0	68,4	57,3	11,07	0,63	0,6	0	-
07.08.2024	0,452	41,56	0	40,68	40,68	24	0	0	68,8	57,7	11,15	0,63	0,6	0	-
08.08.2024	0,461	42,12	0	41,2	41,2	24	0	0	68,8	57,6	11,21	0,63	0,6	0	-
09.08.2024	0,446	40,26	0	39,39	39,39	24	0	0	68,8	57,4	11,41	0,63	0,6	0	-
10.08.2024	0,463	42,37	0	41,45	41,45	24	0	0	68,7	57,5	11,15	0,63	0,6	0	-
11.08.2024	0,529	47,81	0	46,82	46,82	24	0	0	68,8	57,5	11,31	0,63	0,6	0	-
12.08.2024	0,464	41,15	0	40,28	40,28	24	0	0	69	57,4	11,51	0,63	0,6	0	-
13.08.2024	0,501	43,48	0	42,55	42,55	24	0	0	69,1	57,3	11,79	0,63	0,6	0	-
14.08.2024	0,46	41,37	0	40,48	40,48	24	0	0	69	57,6	11,41	0,58	0,56	0	-
15.08.2024	0,43	36,71	0	35,93	35,93	24	0	1	69,2	57,3	11,98	0,63	0,6	0	-
16.08.2024	0,481	40,08	0	39,22	39,22	24	0	0	69,2	56,9	12,27	0,63	0,6	0	-
17.08.2024	0,481	41,43	0	40,55	40,55	24	0	0	69	57,2	11,88	0,63	0,6	0	-
18.08.2024	0,481	41,08	0	40,21	40,21	24	0	0	69,1	57,1	11,96	0,63	0,6	0	-
19.08.2024	0,466	39,74	0	38,88	38,88	24	0	0	69,2	57,2	11,97	0,63	0,6	0	-
20.08.2024	0,482	41,37	0	40,51	40,51	24	0	0	69,1	57,2	11,94	0,63	0,6	0	-
21.08.2024	0,47	40,21	0	39,32	39,32	24	0	0	69,1	57,1	11,95	0,64	0,6	0	-
22.08.2024	0,458	39,18	0	38,3	38,3	24	0	0	69,1	57,2	11,96	0,65	0,6	0	-
23.08.2024	0,458	37,27	0	36,46	36,46	24	0	0	69,8	57,2	12,57	0,65	0,6	0	-
Итого:	14,664	1284,69	0	1257,2	1257,2	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,664														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	25,28	2202,46	0	2155,77	2155,77
23.08.2024	39,944	3487,15	0	3412,97	3412,97

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 13:37:04