

#145215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.07.2025	0,517	138,87	0	135,7	135,7	24	0	0	71,6	67,8	3,81	0,65	0,62	0	-
25.07.2025	0,525	143,98	0	140,69	140,69	24	0	0	71,6	67,9	3,73	0,66	0,62	0	-
26.07.2025	0,533	148,86	0	145,44	145,44	24	0	0	71,9	68,2	3,65	0,66	0,62	0	-
27.07.2025	0,522	146,36	0	142,99	142,99	24	0	0	71,6	68	3,66	0,66	0,62	0	-
28.07.2025	0,536	148,16	0	144,83	144,83	24	0	0	71	67,4	3,68	0,65	0,62	0	-
29.07.2025	0,529	136,78	0	133,67	133,67	24	0	0	71,3	67,3	3,96	0,64	0,62	0	-
30.07.2025	0,524	118,62	0	115,96	115,96	24	0	0	71,1	66,5	4,52	0,64	0,62	0	-
31.07.2025	0,524	122,76	0	119,95	119,95	24	0	0	71,6	67,3	4,36	0,65	0,62	0	-
01.08.2025	0,529	136,34	0	133,19	133,19	24	0	0	72	68	3,96	0,65	0,62	0	-
02.08.2025	0,511	139,18	0	135,97	135,97	24	0	0	71,8	68	3,75	0,65	0,62	0	-
03.08.2025	0,495	136,58	0	133,53	133,53	24	0	0	70,9	67,2	3,69	0,65	0,62	0	-
04.08.2025	0,53	141,8	0	138,5	138,5	24	0	0	72,6	68,7	3,83	0,65	0,62	0	-
05.08.2025	0,518	135,1	0	131,99	131,99	24	0	0	71,5	67,5	3,92	0,65	0,62	0	-
06.08.2025	0,536	134,41	0	131,37	131,37	24	0	0	70,9	66,9	4,06	0,65	0,63	0	-
07.08.2025	0,536	130,14	0	127,16	127,16	24	0	0	71,7	67,5	4,23	0,65	0,63	0	-
08.08.2025	0,514	122,19	0	119,41	119,41	24	0	0	71,3	67	4,29	0,65	0,63	0	-
09.08.2025	0,495	120,99	0	118,21	118,21	24	0	0	71,2	67	4,2	0,65	0,63	0	-
10.08.2025	0,538	120,32	0	117,57	117,57	24	0	0	71,3	66,7	4,58	0,65	0,63	0	-
11.08.2025	0,538	119,05	0	116,34	116,34	24	0	0	71,2	66,6	4,63	0,65	0,63	0	-
12.08.2025	0,537	120,22	0	117,49	117,49	24	0	0	71,3	66,8	4,55	0,65	0,63	0	-
13.08.2025	0,507	121,75	0	118,96	118,96	24	0	0	71,6	67,4	4,25	0,65	0,64	0	-
14.08.2025	0,472	105,91	0	103,5	103,5	24	0	0	71,1	66,6	4,56	0,65	0,64	0	-
15.08.2025	0,456	102,77	0	100,42	100,42	24	0	0	71,3	66,8	4,55	0,65	0,64	0	-
16.08.2025	0,443	102,58	0	100,26	100,26	24	0	0	71,5	67	4,43	0,65	0,64	0	-
17.08.2025	0,468	100,95	0	98,66	98,66	24	0	0	71,2	66,4	4,75	0,65	0,64	0	-
18.08.2025	0,477	105,9	0	103,47	103,47	24	0	0	71,5	66,8	4,63	0,64	0,62	0	-
19.08.2025	0,456	101,41	0	99,16	99,16	24	0	0	70,9	66,3	4,61	0,63	0,62	0	-
20.08.2025	0,489	108,37	0	105,89	105,89	24	0	0	71,2	66,6	4,61	0,64	0,63	0	-
21.08.2025	0,488	115,67	0	113,05	113,05	24	0	0	71,3	67	4,32	0,64	0,63	0	-
22.08.2025	0,524	116,69	0	114,03	114,03	24	0	0	71,5	66,9	4,58	0,64	0,63	0	-
Итого:	15,267	3742,71	0	3657,36	3657,36	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,267														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	756,459	72637,36	0	70933,93	70933,93
22.08.2025	772,276	76492,29	0	74700,98	74700,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:23:41