

#12758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2022	0,403	25,08	0	24,55	24,55	24	0	0	67,9	51,5	16,37	0,62	0,57	0	-
25.08.2022	0,396	24,49	0	23,97	23,97	24	0	0	68,2	51,7	16,48	0,61	0,57	0	-
26.08.2022	0,394	24,99	0	24,46	24,46	24	0	0	67,7	51,6	16,11	0,61	0,57	0	-
27.08.2022	0,359	23,1	0	22,61	22,61	24	0	0	67,6	51,7	15,93	0,61	0,56	0	-
28.08.2022	0,363	27,62	0	27,05	27,05	24	0	0	65,8	52,5	13,34	0,61	0,57	0	-
29.08.2022	0,396	29,1	0	28,54	28,54	24	0	0	66,2	52,4	13,81	0,61	0,57	0	-
30.08.2022	0,41	26,43	0	25,88	25,88	24	0	0	67,7	51,8	15,85	0,62	0,57	0	-
31.08.2022	0,45	27,16	0	26,6	26,6	24	0	0	68	51,1	16,97	0,62	0,57	0	-
01.09.2022	0,424	26,04	0	25,5	25,5	24	0	0	68	51,4	16,66	0,61	0,57	0	-
02.09.2022	0,451	28,59	0	27,98	27,98	24	0	0	67,4	51,3	16,09	0,61	0,57	0	-
03.09.2022	0,445	28,08	0	27,5	27,5	24	0	0	67,7	51,6	16,13	0,61	0,57	0	-
04.09.2022	0,469	28,19	0	27,59	27,59	24	0	0	68	50,9	17,04	0,61	0,57	0	-
05.09.2022	0,451	27,51	0	26,93	26,93	24	0	0	68,2	51,4	16,76	0,61	0,57	0	-
06.09.2022	0,484	28,56	0	27,95	27,95	24	0	0	68,3	51	17,28	0,61	0,57	0	-
07.09.2022	0,467	28,18	0	27,57	27,57	24	0	0	68,4	51,4	16,91	0,61	0,57	0	-
08.09.2022	0,506	30,13	0	29,5	29,5	24	0	0	68,4	51,2	17,21	0,61	0,57	0	-
09.09.2022	0,49	29,62	0	28,99	28,99	24	0	0	68,4	51,5	16,88	0,61	0,57	0	-
10.09.2022	0,482	29,42	0	28,78	28,78	24	0	0	68,3	51,6	16,73	0,61	0,57	0	-
11.09.2022	0,508	30,22	0	29,57	29,57	24	0	0	68,5	51,4	17,13	0,61	0,57	0	-
12.09.2022	0,501	29,43	0	28,8	28,8	24	0	0	68,5	51,1	17,37	0,61	0,57	0	-
13.09.2022	0,477	28,45	0	27,85	27,85	24	0	0	68,4	51,2	17,13	0,61	0,57	0	-
14.09.2022	0,503	29,94	0	29,33	29,33	24	0	0	68,4	51,2	17,1	0,61	0,57	0	-
15.09.2022	0,499	29,25	0	28,61	28,61	24	0	0	68,6	51	17,51	0,61	0,57	0	-
16.09.2022	0,485	28,93	0	28,3	28,3	24	0	0	68,5	51,4	17,15	0,6	0,57	0	-
17.09.2022	0,504	30,55	0	29,9	29,9	24	0	0	68,4	51,6	16,86	0,6	0,57	0	-
18.09.2022	0,536	31,73	0	31,06	31,06	24	0	0	68,3	51,1	17,2	0,61	0,57	0	-
19.09.2022	0,547	31,54	0	30,86	30,86	24	0	0	68,5	50,8	17,71	0,6	0,57	0	-
20.09.2022	0,551	33,87	0	33,18	33,18	24	0	0	67,4	50,8	16,61	0,6	0,58	0	-
21.09.2022	0,544	31,13	0	30,45	30,45	24	0	0	68,5	50,6	17,91	0,6	0,57	0	-
22.09.2022	0,528	30,86	0	30,19	30,19	24	0	0	68	50,5	17,55	0,6	0,57	0	-
23.09.2022	0,52	30,49	0	29,85	29,85	24	0	0	68,4	51	17,4	0,6	0,58	0	-
Итого:	14,543	888,68	0	869,9	869,9	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,543														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1548,816	152185,49	0	148526,27	148526,27
23.09.2022	1563,359	153074,17	0	149396,17	149396,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:51:10