

#35045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2023	0,407	28,53	0	27,92	27,92	24	0	0	69,5	55	14,53	0,64	0,57	0	-
25.08.2023	0,403	27,59	0	26,98	26,98	23	1	1	69,6	54,7	14,92	0,63	0,56	0	-
26.08.2023	0,384	26,31	0	25,74	25,74	22	2	1	69,6	54,8	14,86	0,64	0,57	0	-
27.08.2023	0,433	28,82	0	28,16	28,16	24	0	0	70,1	54,9	15,26	0,64	0,57	0	-
28.08.2023	0,456	38,45	0	37,65	37,65	24	0	0	67,3	55,1	12,16	0,63	0,57	0	-
29.08.2023	0,434	35,14	0	34,4	34,4	24	0	0	68	55,3	12,64	0,62	0,57	0	-
30.08.2023	0,43	34,33	0	33,65	33,65	24	0	0	67,1	54,4	12,75	0,63	0,58	0	-
31.08.2023	0,46	32,14	0	31,44	31,44	24	0	0	67,8	53,3	14,55	0,63	0,58	0	-
01.09.2023	0,438	31,74	0	31,07	31,07	24	0	0	67,9	53,8	14,12	0,64	0,58	0	-
02.09.2023	0,479	32,7	0	32,02	32,02	24	0	0	68,7	53,8	14,92	0,64	0,58	0	-
03.09.2023	0,464	31,12	0	30,44	30,44	24	0	0	68,9	53,6	15,26	0,62	0,56	0	-
04.09.2023	0,384	27,63	0	27,06	27,06	21	3	1	68	53,9	14,12	0,64	0,58	0	-
05.09.2023	0,429	30	0	29,35	29,35	24	0	0	68,4	53,9	14,57	0,64	0,58	0	-
06.09.2023	0,444	30,78	0	30,11	30,11	24	0	0	68,7	54	14,75	0,64	0,58	0	-
07.09.2023	0,415	28,28	0	27,68	27,68	24	0	0	69	54	14,93	0,64	0,58	0	-
08.09.2023	0,434	29,81	0	29,18	29,18	24	0	0	68,7	53,8	14,93	0,64	0,58	0	-
09.09.2023	0,44	29,73	0	29,08	29,08	24	0	0	68,8	53,8	15,05	0,64	0,58	0	-
10.09.2023	0,447	29,47	0	28,83	28,83	24	0	0	69	53,5	15,49	0,64	0,58	0	-
11.09.2023	0,446	29,77	0	29,14	29,14	24	0	0	68,9	53,7	15,23	0,64	0,58	0	-
12.09.2023	0,45	29,38	0	28,75	28,75	24	0	0	69,3	53,6	15,65	0,64	0,58	0	-
13.09.2023	0,438	29,31	0	28,68	28,68	24	0	0	69	53,7	15,28	0,63	0,58	0	-
14.09.2023	0,421	29,92	0	29,3	29,3	24	0	0	68,1	53,8	14,36	0,64	0,58	0	-
15.09.2023	0,451	29,78	0	29,13	29,13	24	0	0	68,7	53,2	15,45	0,64	0,58	0	-
16.09.2023	0,443	28,1	0	27,47	27,47	24	0	0	69,5	53,3	16,16	0,63	0,58	0	-
17.09.2023	0,462	29,56	0	28,9	28,9	24	0	0	69,2	53,2	16,02	0,64	0,58	0	-
18.09.2023	0,434	27,09	0	26,48	26,48	24	0	0	69,2	52,7	16,44	0,52	0,49	0	-
19.09.2023	0,234	30,58	0	30,07	30,07	24	0	1	58	50,5	7,55	0,65	0,58	0	-
20.09.2023	0,47	37,43	0	36,67	36,67	23	1	1	67,3	54,5	12,77	0,65	0,58	0	-
21.09.2023	0,468	29,64	0	28,99	28,99	24	0	0	70	53,8	16,17	0,64	0,58	0	-
22.09.2023	0,443	27,71	0	27,1	27,1	24	0	0	70,1	53,7	16,41	0,64	0,58	0	-
23.09.2023	0,491	31,82	0	31,11	31,11	24	0	0	69,6	53,8	15,81	0,63	0,58	0	-
Итого:	13,432	942,66	0	922,55	922,55	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,432														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	37,674	2915,75	0	2854,36	2854,36
23.09.2023	51,106	3858,41	0	3776,91	3776,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:05:01