#12773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК

Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград

 Номер абонента
 1167

 Порядковый номер
 7830

 Тип теплосчётчика
 ВКТ-7

 Заводской номер
 00206428

Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | р1, МПа | р2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.09.2021 | 0,609 | 38,58 | 0 | 37,72 | 37,72 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 54,6 | 16,08 | 0,62 | 0,58 | 0 | - |
| 25.09.2021 | 0,636 | 40,91 | 0 | 39,99 | 39,99 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 54,7 | 15,99 | 0,62 | 0,58 | 0 | - |
| 26.09.2021 | 0,585 | 38,47 | 0 | 37,58 | 37,58 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 55,1 | 15,54 | 0,62 | 0,58 | 0 | - |
| 27.09.2021 | 0,612 | 39,99 | 0 | 39,08 | 39,08 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 55 | 15,68 | 0,62 | 0,58 | 0 | - |
| 28.09.2021 | 0,614 | 39,41 | 0 | 38,53 | 38,53 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 54,9 | 15,9 | 0,53 | 0,48 | 0 | - |
| 29.09.2021 | 0,49 | 56,51 | 0 | 55,57 | 55,57 | 24 | 0 | 0 | 60 | 51,2 | 8,8 | 0,52 | 0,4 | 0 | - |
| 30.09.2021 | 0,638 | 49,6 | 0 | 48,56 | 48,56 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 55,2 | 13,13 | 0,59 | 0,44 | 0 | - |
| Итого: | 4,184 | 303,47 | 0 | 297,03 | 297,03 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,184 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 168 Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dМ1, т | dМ2, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 799,402 | 98480,94 | 0 | 96116,23 | 96116,23 |
| 30.09.2021 | 803,586 | 98784,41 | 0 | 96413,26 | 96413,26 |

| Подпись абонента | |
|------------------------------|--|
| Представитель теплоснабжения | |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:54:22