

#12779#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2022	0,547	30,86	0	30,19	30,19	24	0	0	68,3	50,2	18,1	0,6	0,57	0	-
25.09.2022	0,567	32,05	0	31,36	31,36	24	0	0	68,5	50,5	18,03	0,6	0,57	0	-
26.09.2022	0,553	30,65	0	30,01	30,01	24	0	0	68,4	49,9	18,46	0,6	0,57	0	-
27.09.2022	0,556	31,34	0	30,66	30,66	24	0	0	68,4	50,2	18,17	0,6	0,57	0	-
28.09.2022	0,547	32,93	0	32,22	32,22	24	0	0	67,4	50,4	16,99	0,55	0,49	0	-
29.09.2022	0,453	38,47	0	37,77	37,77	24	0	0	60,9	48,8	12,03	0,5	0,41	0	-
30.09.2022	0,534	30,13	0	29,48	29,48	24	0	0	67,9	49,8	18,13	0,51	0,41	0	-
01.10.2022	0,59	29,66	0	29	29	24	0	0	69,8	49,5	20,35	0,5	0,41	0	-
02.10.2022	0,535	30,42	0	29,77	29,77	24	0	0	68	50,1	17,97	0,53	0,42	0	-
03.10.2022	1,868	155,79	0	152,5	152,5	24	0	0	68,8	56,5	12,23	0,6	0,44	0	-
04.10.2022	2,655	229,32	0	224,36	224,36	24	0	0	69,4	57,6	11,81	0,61	0,44	0	-
Итого:	9,405	671,62	0	657,32	657,32	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,405														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1563,359	153074,17	0	149396,17	149396,17
04.10.2022	1572,764	153745,79	0	150053,49	150053,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:54:23