

#33277#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Буткова -1, ТСЖ, УК
Генерала Буткова 1, Калининград
1167

Заводской номер счётчика 00206428	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	81,081	51,106	29.975

Подпись исполнителя _____



*014 28.09.23 руб.
с 13.10.23. по 14*



#32525#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 1167
 Порядковый номер 7830
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206428
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.09.2023	-	0,481	32,27	0	31,58	31,58	24	0	0	69,2	53,9	15,28	0,63	0,58	0
25.09.2023	-	0,504	34,57	0	33,86	33,86	24	0	0	68,5	53,6	14,97	0,64	0,59	0
26.09.2023	-	0,476	34,47	0	33,75	33,75	24	0	0	68,1	54	14,08	0,57	0,43	0
27.09.2023	-	0,167	12,18	0	11,92	11,92	10	14	1	68,6	54,6	13,97	0,5	0,3	0
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,3	0
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4	0
13.10.2023	-	1,312	89,04	0	87,14	87,14	13	11	1	68,5	53,4	15,05	0,7	0,47	0
14.10.2023	-	2,53	167,59	0	163,93	163,93	24	0	0	70,1	54,7	15,41	0,68	0,48	0
15.10.2023	-	2,479	163,71	0	160,16	160,16	24	0	0	69,2	53,8	15,44	0,67	0,47	0
16.10.2023	-	2,636	160,89	0	157,37	157,37	24	0	0	69,8	53	16,73	0,68	0,48	0
17.10.2023	-	2,702	159,43	0	155,95	155,95	24	0	0	69,8	52,5	17,3	0,68	0,48	0
18.10.2023	-	2,688	163,49	0	159,99	159,99	24	0	0	69,1	52,4	16,78	0,68	0,49	0
19.10.2023	-	2,648	154,11	0	150,76	150,76	24	0	0	69,7	52,2	17,53	0,67	0,49	0
20.10.2023	-	2,854	147,17	0	143,76	143,76	24	0	0	72,3	52,4	19,83	0,67	0,49	0
21.10.2023	-	2,905	151,25	0	147,78	147,78	24	0	0	71,7	52,1	19,63	0,68	0,49	0
22.10.2023	-	2,819	159,98	0	156,51	156,51	24	0	0	69,6	51,6	17,99	0,68	0,48	0
23.10.2023	-	2,774	161,23	0	157,73	157,73	24	0	0	69,6	52	17,58	0,68	0,49	0
Итого:	-	29,975	1791,38	0	1752,19	1752,19	335	385	-	34,79	26,54	8,25	0,58	0,39	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

335 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	51,106	3858,41	0	3776,91	3776,91
23.10.2023	81,081	5649,79	0	5529,1	5529,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
