

#99118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2024	0,535	49,32	0	48,26	48,26	24	0	0	69,4	58,3	11,07	0,64	0,62	0	-
25.09.2024	0,495	47,61	0	46,58	46,58	24	0	0	69,6	59	10,63	0,64	0,62	0	-
26.09.2024	0,523	50,24	0	49,15	49,15	24	0	0	69,6	59	10,66	0,64	0,62	0	-
27.09.2024	0,544	51,13	0	50,03	50,03	24	0	0	69,6	58,8	10,85	0,64	0,62	0	-
28.09.2024	0,55	52,31	0	51,18	51,18	24	0	0	69,4	58,6	10,74	0,64	0,62	0	-
29.09.2024	0,602	55,39	0	54,22	54,22	24	0	0	69,4	58,2	11,14	0,64	0,62	0	-
30.09.2024	0,494	32,4	0	31,71	31,71	24	0	0	69	53,5	15,53	0,55	0,52	0	-
01.10.2024	0,477	35,47	0	34,78	34,78	24	0	0	64,8	51,1	13,71	0,5	0,44	0	-
02.10.2024	0,485	28,35	0	27,78	27,78	24	0	0	68,5	51,2	17,35	0,52	0,44	0	-
03.10.2024	0,513	30,75	0	30,11	30,11	24	0	0	68,2	51,2	17,03	0,54	0,45	0	-
04.10.2024	0,491	29,3	0	28,71	28,71	24	0	0	68,2	51,1	17,04	0,53	0,44	0	-
05.10.2024	0,539	32,57	0	31,89	31,89	24	0	0	67,9	51	16,83	0,53	0,45	0	-
06.10.2024	0,53	31,08	0	30,44	30,44	24	0	0	68,7	51,3	17,4	0,58	0,45	0	-
07.10.2024	0,493	28,37	0	27,78	27,78	24	0	0	68,6	50,9	17,7	0,68	0,48	0	-
08.10.2024	1,445	119,06	0	116,5	116,5	24	0	0	69,3	56,9	12,38	0,72	0,5	0	-
09.10.2024	2,485	197,9	0	193,57	193,57	24	0	0	69,8	57	12,8	0,71	0,49	0	-
10.10.2024	2,425	175,28	0	171,4	171,4	24	0	0	70,4	56,2	14,12	0,7	0,5	0	-
11.10.2024	2,488	221,78	0	216,9	216,9	24	0	0	70,2	58,8	11,45	0,7	0,52	0	-
12.10.2024	2,739	296,61	0	290,06	290,06	24	0	0	70,2	60,8	9,42	0,69	0,52	0	-
13.10.2024	2,795	284,74	0	278,43	278,43	24	0	0	70,5	60,5	10	0,7	0,51	0	-
14.10.2024	2,878	285,96	0	279,57	279,57	24	0	0	70,8	60,5	10,27	0,7	0,52	0	-
15.10.2024	2,92	280,75	0	274,52	274,52	24	0	0	70,4	59,8	10,61	0,69	0,52	0	-
16.10.2024	2,815	266,14	0	260,33	260,33	24	0	0	69,8	59	10,78	0,7	0,52	0	-
17.10.2024	2,955	273,26	0	267,2	267,2	24	0	0	70,4	59,4	11,03	0,7	0,52	0	-
18.10.2024	2,832	268,99	0	263,08	263,08	24	0	0	70	59,3	10,73	0,7	0,52	0	-
19.10.2024	2,869	275,39	0	269,24	269,24	24	0	0	70,6	60	10,62	0,7	0,52	0	-
20.10.2024	2,912	270,23	0	264,27	264,27	24	0	0	70,3	59,3	10,99	0,71	0,52	0	-
21.10.2024	2,889	278,03	0	271,93	271,93	24	0	0	70,2	59,6	10,59	0,71	0,51	0	-
22.10.2024	2,74	257,61	0	251,84	251,84	24	0	0	70,7	59,9	10,84	0,54	0,41	0	-
23.10.2024	1,801	155,65	0	152,26	152,26	24	0	1	69,5	57,7	11,76	0,45	0,39	0	-
Итого:	49,259	4461,67	0	4363,72	4363,72	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,259														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	55,663	4928,4	0	4823,3	4823,3
23.10.2024	104,922	9390,07	0	9187,02	9187,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:37:50