

#120333#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3334,142	3254,201	79.941

Подпись исполнителя



#120332#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3843
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2025	-	3,228	0	118,221	0	0	115,436	0	0	24	0	0	0	72,7	44,8	0	0,46	0,4	0
25.02.2025	-	3,279	0	128,351	0	0	125,433	0	0	24	0	0	0	71,3	45,2	0	0,45	0,4	0
26.02.2025	-	3,05	0	115,376	0	0	112,781	0	0	24	0	0	0	70,9	44	0	0,46	0,4	0
27.02.2025	-	2,866	0	108,151	0	0	105,731	0	0	24	0	0	0	70,7	43,7	0	0,46	0,4	0
28.02.2025	-	2,996	0	112,796	0	0	110,275	0	0	24	0	0	0	70,7	43,6	0	0,46	0,4	0
01.03.2025	-	3,095	0	112,346	0	0	109,721	0	0	24	0	0	0	72,4	44,2	0	0,46	0,4	0
02.03.2025	-	3,056	0	111,336	0	0	108,783	0	0	24	0	0	0	71,6	43,6	0	0,46	0,4	0
03.03.2025	-	2,777	0	101,526	0	0	99,233	0	0	23,37	0,63	786433	32768	71,1	43,3	0	0,46	0,39	0
04.03.2025	-	2,825	0	102,936	0	0	100,63	0	0	24	0	0	0	70,8	42,7	0	0,46	0,39	0
05.03.2025	-	2,724	0	97,281	0	0	95,103	0	0	24	0	0	0	70,7	42,2	0	0,47	0,39	0
06.03.2025	-	2,479	0	87,456	0	0	85,509	0	0	24	0	0	0	70,5	41,7	0	0,47	0,39	0
07.03.2025	-	2,452	0	86,876	0	0	84,945	0	0	24	0	0	0	70,5	41,7	0	0,48	0,39	0
08.03.2025	-	2,335	0	83,121	0	0	81,271	0	0	24	0	0	0	70,5	41,9	0	0,48	0,39	0
09.03.2025	-	2,342	0	82,58	0	0	80,737	0	0	24	0	0	0	70,6	41,7	0	0,48	0,39	0
10.03.2025	-	2,129	0	75,1	0	0	73,436	0	0	24	0	0	0	70,4	41,6	0	0,48	0,38	0
11.03.2025	-	2,637	0	96,941	0	0	94,792	0	0	24	0	0	0	70,4	42,6	0	0,47	0,39	0
12.03.2025	-	2,756	0	101,596	0	0	99,33	0	0	24	0	0	0	70,6	42,9	0	0,47	0,39	0
13.03.2025	-	2,891	0	102,961	0	0	100,591	0	0	24	0	0	0	71,8	43,2	0	0,47	0,39	0
14.03.2025	-	3,206	0	109,711	0	0	107,087	0	0	24	0	0	0	73,3	43,5	0	0,47	0,39	0
15.03.2025	-	3,205	0	106,846	0	0	104,21	0	0	24	0	0	0	74,6	43,8	0	0,46	0,39	0
16.03.2025	-	3,235	0	108,561	0	0	105,892	0	0	24	0	0	0	74,4	44	0	0,47	0,39	0
17.03.2025	-	3,325	0	112,021	0	0	109,215	0	0	24	0	0	0	75,2	44,8	0	0,46	0,4	0
18.03.2025	-	3,125	0	110,101	0	0	107,486	0	0	24	0	0	0	73	44	0	0,47	0,39	0
19.03.2025	-	2,995	0	109,736	0	0	107,245	0	0	24	0	0	0	71,3	43,4	0	0,47	0,39	0
20.03.2025	-	2,775	0	101,876	0	0	99,584	0	0	24	0	0	0	70,9	42,9	0	0,47	0,39	0
21.03.2025	-	2,678	0	95,226	0	0	93,088	0	0	24	0	0	0	70,9	42,1	0	0,48	0,39	0
22.03.2025	-	2,725	0	98,271	0	0	96,071	0	0	24	0	0	0	70,8	42,3	0	0,48	0,39	0
23.03.2025	-	2,756	0	99,286	0	0	97,074	0	0	24	0	0	0	70,6	42,2	0	0,48	0,39	0
Итого:	-	79,942	0	2876,586	0	0	2810,689	0	0	671,37	0,63	-	-	71,54	43,13	0	0,47	0,39	0

Общее время работы системы 672 час.
Период нормальной работы системы 671,37 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3254,201	133430,688	0	0	130310,953	0	0	40326,02	768	2432,37	0
23.03.2025	3334,142	136307,266	0	0	133121,641	0	0	40997,38	1439,37	2433	0,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения