

#78833#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2721,113	2663,222	57.891

Подпись исполнителя _____



#78832#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2024	3,6	2,548	0	98,566	0	0	96,376	0	0	24	0	0	0	70,4	44,1	0	0,47	0,4	0
25.03.2024	3,9	2,546	0	97,586	0	0	95,403	0	0	24	0	0	0	70,7	44,1	0	0,48	0,41	0
26.03.2024	5,5	2,416	0	89,681	0	0	87,667	0	0	24	0	0	0	70,8	43,4	0	0,48	0,4	0
27.03.2024	9,1	2,147	0	80,186	0	0	78,401	0	0	24	0	0	0	70,5	43,2	0	0,49	0,4	0
28.03.2024	11,8	2,004	0	83,255	0	0	81,512	0	0	24	0	0	0	68,2	43,2	0	0,49	0,4	0
29.03.2024	10,7	1,971	0	78,26	0	0	76,59	0	0	24	0	0	0	68,9	43,2	0	0,5	0,4	0
30.03.2024	13,4	1,816	0	67,335	0	0	65,85	0	0	24	0	0	0	70,2	42,9	0	0,5	0,39	0
31.03.2024	16,7	1,536	0	58,495	0	0	57,207	0	0	24	0	0	0	70,2	43,6	0	0,5	0,39	0
01.04.2024	-	1,453	0	56,92	0	0	55,678	0	0	24	0	0	0	69,8	44	0	0,5	0,39	0
02.04.2024	-	1,8	0	69,33	0	0	67,819	0	0	24	0	0	0	69,8	43,4	0	0,48	0,39	0
03.04.2024	-	2,623	0	97,046	0	0	94,823	0	0	24	0	0	0	71,6	44,1	0	0,47	0,4	0
04.04.2024	-	2,658	0	97,811	0	0	95,537	0	0	24	0	0	0	72,2	44,5	0	0,47	0,4	0
05.04.2024	-	2,008	0	75,35	0	0	73,684	0	0	24	0	0	0	70,3	43,2	0	0,48	0,4	0
06.04.2024	-	1,95	0	73,155	0	0	71,542	0	0	24	0	0	0	70,2	43,2	0	0,49	0,4	0
07.04.2024	-	1,787	0	67,585	0	0	66,092	0	0	24	0	0	0	70,3	43,4	0	0,49	0,4	0
08.04.2024	-	1,622	0	61,465	0	0	60,11	0	0	24	0	0	0	70,2	43,4	0	0,49	0,39	0
09.04.2024	-	1,363	0	53,39	0	0	52,214	0	0	24	0	0	0	70,1	44,4	0	0,48	0,38	0
10.04.2024	-	1,154	0	48,77	0	0	47,702	0	0	24	0	0	0	69,8	46,3	0	0,41	0,34	0
11.04.2024	-	0,882	0	43,055	0	0	42,132	0	0	24	0	0	0	69	48,5	0	0,41	0,34	0
12.04.2024	-	0,927	0	43,82	0	0	42,879	0	0	23,98	0,02	1	32768	69,1	48	0	0,42	0,33	0
13.04.2024	-	0,859	0	42,425	0	0	41,522	0	0	24	0	0	0	68,7	48,6	0	0,42	0,33	0
14.04.2024	-	0,961	0	46,16	0	0	45,18	0	0	24	0	0	0	68,6	47,9	0	0,42	0,33	0
15.04.2024	-	0,938	0	44,89	0	0	43,932	0	0	24	0	0	0	68,8	48	0	0,41	0,33	0
16.04.2024	-	0,981	0	46,275	0	0	45,291	0	0	24	0	0	0	68,7	47,8	0	0,41	0,33	0
17.04.2024	-	0,988	0	46,99	0	0	45,994	0	0	23,97	0,03	1	32768	68,6	47,7	0	0,4	0,34	0
18.04.2024	-	2,14	0	84,985	0	0	83,141	0	0	24	0	0	0	69,5	45,5	0	0,4	0,36	0
19.04.2024	-	2,712	0	104,451	0	0	102,123	0	0	24	0	0	0	70,5	44	0	0,42	0,37	0
20.04.2024	-	2,724	0	105,386	0	0	103,034	0	0	24	0	0	0	70,6	44,2	0	0,41	0,37	0
21.04.2024	-	2,804	0	109,101	0	0	106,667	0	0	24	0	0	0	70,6	44,4	0	0,41	0,38	0
22.04.2024	-	2,793	0	108,871	0	0	106,417	0	0	24	0	0	0	71	44,8	0	0,42	0,38	0
23.04.2024	-	2,78	0	104,231	0	0	101,818	0	0	24	0	0	0	72	44,8	0	0,42	0,38	0
Итого:	8,1	57,891	0	2284,826	0	0	2234,337	0	0	743,95	0,05	-	-	70	44,9	0	0,45	0,38	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	TNар, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2024	2663,222	110582,484	0	0	107987,68	0	0	32843,28	720	1827,42	0
23.04.2024	2721,113	112867,305	0	0	110222,016	0	0	33587,23	1463,95	1827,47	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
