

#125596#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3399,599	3334,142	65.457

Подпись исполнителя _____



#125595#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	2,724	0	97,501	0	0	95,312	0	0	24	0	0	0	70,8	42,4	0	0,47	0,39	0
25.03.2025	4,4	2,621	0	95,551	0	0	93,408	0	0	24	0	0	0	70,8	42,6	0	0,48	0,39	0
26.03.2025	6,9	2,624	0	92,906	0	0	90,829	0	0	24	0	0	0	70,7	41,9	0	0,48	0,39	0
27.03.2025	5,7	2,686	0	96,301	0	0	94,145	0	0	24	0	0	0	70,7	42,3	0	0,48	0,39	0
28.03.2025	8,9	2,338	0	82,471	0	0	80,629	0	0	24	0	0	0	70,7	41,7	0	0,49	0,38	0
29.03.2025	9,9	2,173	0	77,39	0	0	75,669	0	0	24	0	0	0	70,5	41,7	0	0,49	0,38	0
30.03.2025	6,8	2,425	0	85,296	0	0	83,397	0	0	24	0	0	0	70,5	41,6	0	0,48	0,39	0
31.03.2025	5,9	2,562	0	90,421	0	0	88,4	0	0	24	0	0	0	70,7	41,8	0	0,48	0,39	0
01.04.2025	-	1,664	0	59,435	0	0	58,093	0	0	14,35	9,65	786433	32768	71,1	44,6	0	0,48	0,35	0
02.04.2025	-	2,415	0	85,331	0	0	83,413	0	0	24	0	0	0	70,9	41,9	0	0,47	0,38	0
03.04.2025	-	2,203	0	76,895	0	0	75,171	0	0	24	0	0	0	70,8	41,4	0	0,47	0,38	0
04.04.2025	-	2,433	0	83,776	0	0	81,876	0	0	24	0	0	0	71,2	41,5	0	0,47	0,38	0
05.04.2025	-	2,973	0	106,106	0	0	103,641	0	0	24	0	0	0	72,2	43,5	0	0,46	0,39	0
06.04.2025	-	3,266	0	111,916	0	0	109,168	0	0	24	0	0	0	74,4	44,5	0	0,45	0,39	0
07.04.2025	-	3,009	0	103,686	0	0	101,219	0	0	24	0	0	0	73,1	43,4	0	0,46	0,39	0
08.04.2025	-	2,923	0	104,606	0	0	102,204	0	0	24	0	0	0	71,7	43,2	0	0,45	0,39	0
09.04.2025	-	2,879	0	103,356	0	0	100,997	0	0	24	0	0	0	71,5	43	0	0,46	0,39	0
10.04.2025	-	3,058	0	111,451	0	0	108,872	0	0	24	0	0	0	72	43,9	0	0,45	0,39	0
11.04.2025	-	2,747	0	98,671	0	0	96,425	0	0	24	0	0	0	71,4	42,9	0	0,46	0,38	0
12.04.2025	-	2,54	0	89,381	0	0	87,347	0	0	24	0	0	0	71,3	42,1	0	0,47	0,38	0
13.04.2025	-	2,106	0	72,76	0	0	71,121	0	0	24	0	0	0	71	41,4	0	0,48	0,37	0
14.04.2025	-	1,868	0	64,27	0	0	62,837	0	0	24	0	0	0	70,6	41,1	0	0,48	0,37	0
15.04.2025	-	1,414	0	54,66	0	0	53,468	0	0	24	0	0	0	69,7	43,9	0	0,46	0,35	0
16.04.2025	-	0,97	0	41,17	0	0	40,273	0	0	24	0	0	0	69,7	46,2	0	0,47	0,34	0
17.04.2025	-	1,007	0	42,93	0	0	41,999	0	0	24	0	0	0	69,5	46	0	0,44	0,33	0
18.04.2025	-	0,964	0	41,935	0	0	41,029	0	0	24	0	0	0	69,4	46,4	0	0,42	0,32	0
19.04.2025	-	0,973	0	42,315	0	0	41,4	0	0	24	0	0	0	69,4	46,4	0	0,42	0,32	0
20.04.2025	-	0,928	0	42,185	0	0	41,286	0	0	24	0	0	0	68,8	46,8	0	0,41	0,32	0
21.04.2025	-	0,969	0	59,475	0	0	58,324	0	0	24	0	0	2	65,1	47,3	0	0,4	0,33	0
22.04.2025	-	0,969	0	41,065	0	0	40,168	0	0	24	0	0	0	69,7	46,1	0	0,41	0,33	0
23.04.2025	-	1,023	0	42,59	0	0	41,658	0	0	24	0	0	0	69,8	45,9	0	0,4	0,33	0
Итого:	6,9	65,454	0	2397,802	0	0	2343,778	0	0	734,35	9,65	-	-	70,64	43,53	0	0,46	0,37	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 734,35 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3334,142	136307,266	0	0	133121,641	0	0	40997,38	695,37	2433	0,63
23.04.2025	3399,599	138705,062	0	0	135465,422	0	0	41731,73	1429,72	2442,65	10,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения