

#130319#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3429,343	3399,599	29.744

Подпись исполнителя



#130318#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.04.2025	-	0,974	0	41,43	0	0	40,526	0	0	24	0	0	0	69,7	46,2	0	0,4	0,33	0
25.04.2025	-	1,023	0	42,705	0	0	41,773	0	0	24	0	0	0	69,7	45,8	0	0,4	0,33	0
26.04.2025	-	1,031	0	42,31	0	0	41,381	0	0	24	0	0	0	70	45,7	0	0,4	0,33	0
27.04.2025	-	1,005	0	42,65	0	0	41,72	0	0	24	0	0	0	69,7	46	0	0,4	0,33	0
28.04.2025	-	0,946	0	40,095	0	0	39,218	0	0	24	0	0	0	69,8	46,2	0	0,41	0,33	0
29.04.2025	-	0,995	0	41,465	0	0	40,555	0	0	24	0	0	0	69,9	45,9	0	0,41	0,33	0
30.04.2025	-	1,032	0	42,295	0	0	41,361	0	0	24	0	0	0	70,2	45,8	0	0,41	0,33	0
01.05.2025	-	0,984	0	41,03	0	0	40,129	0	0	24	0	0	0	70	46	0	0,41	0,33	0
02.05.2025	-	1,023	0	43,27	0	0	42,327	0	0	24	0	0	0	69,7	45,9	0	0,41	0,33	0
03.05.2025	-	0,969	0	50,615	0	0	49,601	0	0	22,43	1,57	786433	32774	66,4	46,1	0	0,41	0,33	0
04.05.2025	-	1,036	0	41,79	0	0	40,867	0	0	24	0	0	0	70,2	45,5	0	0,41	0,33	0
05.05.2025	-	0,987	0	41,795	0	0	40,883	0	0	24	0	0	0	69,7	46	0	0,41	0,33	0
06.05.2025	-	1,023	0	72,355	0	0	71,005	0	0	24	0	0	2	63,8	47,4	0	0,39	0,34	0
07.05.2025	-	1,026	0	41,8	0	0	40,874	0	0	24	0	0	0	70,3	45,6	0	0,4	0,34	0
08.05.2025	-	1,026	0	40,515	0	0	39,611	0	0	24	0	0	0	70,6	45,4	0	0,4	0,34	0
09.05.2025	-	0,97	0	38,95	0	0	38,083	0	0	24	0	0	0	70,5	45,6	0	0,4	0,34	0
10.05.2025	-	0,993	0	39,365	0	0	38,486	0	0	24	0	0	0	70,6	45,4	0	0,4	0,34	0
11.05.2025	-	1,028	0	41,435	0	0	40,518	0	0	24	0	0	0	70,3	45,3	0	0,4	0,35	0
12.05.2025	-	1,091	0	42,475	0	0	41,524	0	0	24	0	0	0	70,7	44,8	0	0,41	0,34	0
13.05.2025	-	1,051	0	41,445	0	0	40,522	0	0	24	0	0	0	70,5	45,2	0	0,41	0,34	0
14.05.2025	-	0,968	0	40,245	0	0	39,361	0	0	23,95	0,05	1	32768	70	45,9	0	0,39	0,34	0
15.05.2025	-	1,05	0	43,945	0	0	42,995	0	0	24	0	0	0	69,3	45,4	0	0,39	0,34	0
16.05.2025	-	1,017	0	42,585	0	0	41,661	0	0	24	0	0	0	69,5	45,6	0	0,39	0,34	0
17.05.2025	-	1,005	0	41,24	0	0	40,336	0	0	24	0	0	0	69,9	45,5	0	0,39	0,34	0
18.05.2025	-	1,063	0	42,855	0	0	41,915	0	0	24	0	0	0	69,9	45,2	0	0,39	0,34	0
19.05.2025	-	0,908	0	39,535	0	0	38,692	0	0	21,37	2,63	1	32774	68,8	46,3	0	0,37	0,33	0
20.05.2025	-	0,662	0	28,495	0	0	27,891	0	0	17,72	6,28	786433	32770	68,5	40,7	0	0,41	0,32	0
21.05.2025	-	0,92	0	38,48	0	0	37,645	0	0	24	0	0	0	69,5	45,8	0	0,38	0,34	0
22.05.2025	-	0,986	0	41,015	0	0	40,122	0	0	24	0	0	0	69,6	45,6	0	0,39	0,34	0
23.05.2025	-	0,949	0	40,615	0	0	39,736	0	0	24	0	0	0	69,4	46	0	0,39	0,34	0
Итого:	-	29,741	0	1268,8	0	0	1241,318	0	0	709,47	10,53	-	-	69,56	45,59	0	0,4	0,34	0

Общее время работы системы 720 час.
 Период нормальной работы системы 709,47 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3399,599	138705,062	0	0	135465,422	0	0	41731,73	758,35	2442,65	9,65
23.05.2025	3429,343	139973,859	0	0	136706,734	0	0	42441,2	1467,82	2453,18	20,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения