

#85863#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2780,855	2755,938	24.917

Подпись исполнителя



#85862#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2024	-	0,769	0	39,085	0	0	38,246	0	0	24	0	0	0	69,1	49,4	0	0,4	0,33	0
25.05.2024	-	0,78	0	39,38	0	0	38,534	0	0	24	0	0	0	69,1	49,3	0	0,4	0,33	0
26.05.2024	-	0,763	0	38,84	0	0	38,005	0	0	24	0	0	0	69,1	49,5	0	0,4	0,34	0
27.05.2024	-	0,787	0	40,11	0	0	39,252	0	0	24	0	0	0	68,9	49,4	0	0,4	0,34	0
28.05.2024	-	0,763	0	38,855	0	0	38,02	0	0	24	0	1	32768	69,1	49,5	0	0,4	0,34	0
29.05.2024	-	0,812	0	40,66	0	0	39,787	0	0	24	0	0	0	69,1	49,1	0	0,41	0,33	0
30.05.2024	-	0,824	0	41,98	0	0	41,084	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,41	0,33	0
31.05.2024	-	0,799	0	40,505	0	0	39,639	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,41	0,33	0
01.06.2024	-	0,772	0	39,555	0	0	38,709	0	0	24	0	0	0	68,9	49,4	0	0,41	0,33	0
02.06.2024	-	0,825	0	41,595	0	0	40,707	0	0	24	0	0	0	68,8	49,1	0	0,41	0,33	0
03.06.2024	-	0,785	0	40,245	0	0	39,386	0	0	24	0	0	0	68,8	49,5	0	0,41	0,33	0
04.06.2024	-	0,879	0	43,565	0	0	42,638	0	0	24	0	0	0	68,8	48,8	0	0,41	0,33	0
05.06.2024	-	0,809	0	40,855	0	0	39,981	0	0	24	0	0	0	69	49,2	0	0,41	0,33	0
06.06.2024	-	0,795	0	40,785	0	0	39,912	0	0	24	0	0	0	69	49,4	0	0,41	0,33	0
07.06.2024	-	0,77	0	39,83	0	0	38,981	0	0	24	0	0	0	68,8	49,4	0	0,41	0,33	0
08.06.2024	-	0,819	0	41,65	0	0	40,763	0	0	24	0	0	0	68,8	49,2	0	0,41	0,33	0
09.06.2024	-	0,829	0	41,67	0	0	40,78	0	0	24	0	0	0	68,9	49,1	0	0,41	0,33	0
10.06.2024	-	0,837	0	41,67	0	0	40,778	0	0	24	0	0	0	69	49	0	0,41	0,33	0
11.06.2024	-	0,822	0	41,415	0	0	40,531	0	0	24	0	0	0	68,9	49,1	0	0,41	0,33	0
12.06.2024	-	0,858	0	42,945	0	0	42,03	0	0	24	0	0	0	68,8	48,9	0	0,41	0,33	0
13.06.2024	-	0,83	0	42,215	0	0	41,313	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,41	0,33	0
14.06.2024	-	0,809	0	40,9	0	0	40,025	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,41	0,33	0
15.06.2024	-	0,829	0	41,615	0	0	40,726	0	0	24	0	0	0	68,9	49,1	0	0,41	0,33	0
16.06.2024	-	0,8	0	40,82	0	0	39,949	0	0	24	0	0	0	68,9	49,3	0	0,42	0,33	0
17.06.2024	-	0,841	0	41,71	0	0	40,814	0	0	24	0	0	0	69,1	49	0	0,41	0,33	0
18.06.2024	-	0,767	0	40,145	0	0	39,288	0	0	23,98	0,02	1	32768	68,9	49,6	0	0,41	0,33	0
19.06.2024	-	0,756	0	39,425	0	0	38,584	0	0	24	0	0	0	68,8	49,6	0	0,41	0,33	0
20.06.2024	-	0,8	0	40,83	0	0	39,959	0	0	24	0	0	0	68,8	49,3	0	0,41	0,33	0
21.06.2024	-	0,795	0	40,625	0	0	39,756	0	0	24	0	0	0	69	49,4	0	0,41	0,33	0
22.06.2024	-	0,807	0	40,965	0	0	40,09	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,41	0,33	0
23.06.2024	-	0,789	0	40,595	0	0	39,731	0	0	24	0	0	0	68,8	49,4	0	0,41	0,33	0
Итого:	-	24,92	0	1265,04	0	0	1237,998	0	0	743,98	0,02	-	-	68,92	49,26	0	0,41	0,33	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2755,938	114396,414	0	0	111717,93	0	0	34307,17	743,93	1827,53	0,07
23.06.2024	2780,855	115661,453	0	0	112955,93	0	0	35051,15	1487,92	1827,55	0,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____