

#133153#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3457,602	3429,343	28.259

Подпись исполнителя



#133152#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0,948	0	40,24	0	0	39,363	0	0	24	0	0	0	69,7	46	0	0,39	0,34	0
25.05.2025	-	0,967	0	40,745	0	0	39,86	0	0	24	0	0	0	69,5	45,9	0	0,39	0,34	0
26.05.2025	-	0,941	0	39,965	0	0	39,097	0	0	24	0	0	0	69,5	46	0	0,39	0,34	0
27.05.2025	-	0,997	0	42,135	0	0	41,222	0	0	24	0	0	0	69,4	45,7	0	0,4	0,35	0
28.05.2025	-	0,978	0	39,51	0	0	38,636	0	0	24	0	0	0	70,3	45,5	0	0,41	0,35	0
29.05.2025	-	0,909	0	37,73	0	0	36,896	0	0	24	0	0	0	70,2	46,1	0	0,41	0,35	0
30.05.2025	-	0,944	0	38,67	0	0	37,815	0	0	24	0	0	0	70,2	45,9	0	0,42	0,35	0
31.05.2025	-	0,928	0	60,755	0	0	59,589	0	0	24	0	0	2	64,9	47	0	0,41	0,35	0
01.06.2025	-	0,926	0	39,68	0	0	38,816	0	0	24	0	0	0	69,6	46,1	0	0,41	0,35	0
02.06.2025	-	0,921	0	39,01	0	0	38,158	0	0	24	0	0	0	69,8	46,2	0	0,41	0,35	0
03.06.2025	-	0,955	0	40,74	0	0	39,858	0	0	24	0	0	0	69,4	46,1	0	0,41	0,35	0
04.06.2025	-	0,93	0	39,8	0	0	38,936	0	0	24	0	0	0	69,6	46,1	0	0,42	0,35	0
05.06.2025	-	0,878	0	37,705	0	0	36,881	0	0	24	0	0	0	69,8	46,6	0	0,42	0,35	0
06.06.2025	-	0,862	0	37,31	0	0	36,496	0	0	24	0	0	0	69,8	46,7	0	0,42	0,35	0
07.06.2025	-	0,891	0	37,775	0	0	36,949	0	0	24	0	0	0	69,8	46,3	0	0,42	0,35	0
08.06.2025	-	0,903	0	38,91	0	0	38,067	0	0	24	0	0	0	69,4	46,3	0	0,42	0,35	0
09.06.2025	-	0,895	0	38,73	0	0	37,891	0	0	24	0	0	0	69,4	46,4	0	0,42	0,35	0
10.06.2025	-	0,949	0	41,29	0	0	40,401	0	0	24	0	0	0	69,2	46,1	0	0,42	0,35	0
11.06.2025	-	0,886	0	39,565	0	0	38,715	0	0	24	0	0	0	69,1	46,5	0	0,42	0,35	0
12.06.2025	-	0,881	0	38,59	0	0	37,759	0	0	24	0	0	0	69,2	46,4	0	0,42	0,35	0
13.06.2025	-	0,888	0	45,56	0	0	44,566	0	0	24	0	0	0	69,7	47,4	0	0,42	0,35	0
14.06.2025	-	0,885	0	38,725	0	0	37,889	0	0	24	0	0	0	69,3	46,5	0	0,43	0,36	0
15.06.2025	-	0,915	0	39,535	0	0	38,682	0	0	24	0	0	0	69,3	46,1	0	0,43	0,36	0
16.06.2025	-	0,884	0	39,6	0	0	38,752	0	0	24	0	0	0	69	46,7	0	0,43	0,36	0
17.06.2025	-	0,88	0	38,895	0	0	38,056	0	0	24	0	0	0	69,3	46,7	0	0,43	0,36	0
18.06.2025	-	0,885	0	39,585	0	0	38,736	0	0	24	0	0	0	69,1	46,7	0	0,43	0,36	0
19.06.2025	-	0,86	0	59,03	0	0	57,911	0	0	24	0	0	2	64,5	48	0	0,42	0,36	0
20.06.2025	-	0,919	0	40,005	0	0	39,142	0	0	24	0	0	0	69,3	46,3	0	0,43	0,36	0
21.06.2025	-	0,898	0	38,12	0	0	37,286	0	0	24	0	0	0	69,8	46,3	0	0,43	0,36	0
22.06.2025	-	0,905	0	38,785	0	0	37,941	0	0	24	0	0	0	69,6	46,2	0	0,43	0,36	0
23.06.2025	-	0,85	0	37,43	0	0	36,618	0	0	24	0	0	0	69,5	46,7	0	0,43	0,36	0
Итого:	-	28,258	0	1264,125	0	0	1236,984	0	0	744	0	-	-	69,23	46,37	0	0,42	0,35	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	3429,343	139973,859	0	0	136706,734	0	0	42441,2	733,47	2453,18	10,53
23.06.2025	3457,602	141237,984	0	0	137943,719	0	0	43185,2	1477,47	2453,18	10,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения