

#90023#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2803,205	2780,855	22.35

Подпись исполнителя _____



#90022#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.06.2024	-	0,867	0	43,175	0	0	42,252	0	0	24	0	1	32768	68,9	49	0	0,41	0,33	0
25.06.2024	-	0,823	0	41,55	0	0	40,66	0	0	24	0	0	0	69	49,2	0	0,41	0,33	0
26.06.2024	-	0,776	0	39,905	0	0	39,05	0	0	24	0	0	0	69	49,6	0	0,41	0,33	0
27.06.2024	-	0,802	0	41,04	0	0	40,162	0	0	24	0	0	0	68,9	49,4	0	0,4	0,33	0
28.06.2024	-	0,759	0	40,2	0	0	39,346	0	0	24	0	0	0	68,6	49,8	0	0,39	0,34	0
29.06.2024	-	0,725	0	38,7	0	0	37,877	0	0	24	0	0	0	68,7	50	0	0,4	0,34	0
30.06.2024	-	0,735	0	38,96	0	0	38,13	0	0	24	0	0	0	68,8	49,9	0	0,4	0,34	0
01.07.2024	-	0,753	0	39,805	0	0	38,957	0	0	24	0	0	0	68,8	49,9	0	0,4	0,34	0
02.07.2024	-	0,819	0	41,39	0	0	40,504	0	0	24	0	0	0	69	49,3	0	0,4	0,34	0
03.07.2024	-	0,811	0	40,085	0	0	39,232	0	0	23,8	0,2	1	32768	68,8	48,7	0	0,4	0,34	0
04.07.2024	-	0,741	0	37,03	0	0	36,241	0	0	24	0	0	0	68,8	48,8	0	0,4	0,34	0
05.07.2024	-	0,776	0	38,25	0	0	37,441	0	0	24	0	0	0	68,5	48,3	0	0,4	0,34	0
06.07.2024	-	0,733	0	36,695	0	0	35,919	0	0	24	0	0	0	68,5	48,6	0	0,41	0,34	0
07.07.2024	-	0,748	0	36,675	0	0	35,895	0	0	24	0	0	0	68,7	48,5	0	0,4	0,34	0
08.07.2024	-	0,733	0	47,13	0	0	46,193	0	0	24	0	0	2	66,2	49	0	0,41	0,34	0
09.07.2024	-	0,725	0	35,42	0	0	34,662	0	0	24	0	0	0	69	48,6	0	0,43	0,34	0
10.07.2024	-	0,679	0	34,34	0	0	33,609	0	0	24	0	0	0	68,7	49,1	0	0,42	0,34	0
11.07.2024	-	0,732	0	36,005	0	0	35,236	0	0	24	0	0	0	68,9	48,6	0	0,42	0,34	0
12.07.2024	-	0,739	0	36,335	0	0	35,558	0	0	24	0	0	0	68,9	48,6	0	0,42	0,33	0
13.07.2024	-	0,722	0	35,76	0	0	34,998	0	0	24	0	0	0	68,8	48,7	0	0,42	0,34	0
14.07.2024	-	0,746	0	36,555	0	0	35,777	0	0	23,95	0,05	1	32768	68,7	48,4	0	0,42	0,34	0
15.07.2024	-	0,721	0	36,33	0	0	35,554	0	0	24	0	0	0	68,9	48,8	0	0,42	0,34	0
16.07.2024	-	0,716	0	35,62	0	0	34,859	0	0	24	0	0	0	68,9	48,8	0	0,42	0,34	0
17.07.2024	-	0,679	0	34,42	0	0	33,685	0	0	24	0	0	0	68,9	49,2	0	0,42	0,33	0
18.07.2024	-	0,711	0	40,325	0	0	39,498	0	0	24	0	0	0	67,3	49,1	0	0,42	0,33	0
19.07.2024	-	0,65	0	35,075	0	0	34,341	0	0	23,18	0,82	786433	32768	68,1	49,4	0	0,42	0,33	0
20.07.2024	-	0,681	0	34,39	0	0	33,656	0	0	24	0	0	0	68,8	49	0	0,42	0,33	0
21.07.2024	-	0,731	0	35,505	0	0	34,744	0	0	24	0	0	0	69	48,5	0	0,43	0,33	0
22.07.2024	-	0,81	0	38,345	0	0	37,526	0	0	24	0	0	0	68,9	47,4	0	0,42	0,33	0
23.07.2024	-	0,707	0	35,71	0	0	34,949	0	0	23,78	0,22	1	32770	68,8	48,8	0	0,42	0,33	0
Итого:	-	22,35	0	1140,725	0	0	1116,511	0	0	718,71	1,29	-	-	68,66	48,97	0	0,41	0,34	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718,71 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.06.2024	2780,855	115661,453	0	0	112955,93	0	0	35051,15	767,98	1827,55	0,02
23.07.2024	2803,205	116802,18	0	0	114072,445	0	0	35769,87	1486,7	1828,83	1,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения