

#28063#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2161,219	2140,667	20.552

Подпись исполнителя _____



#28062#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2023	-	0,822	0	43,91	0	0	42,961	0	0	24	0	0	0	69,3	50,6	0	0,4	0,33	0
25.07.2023	-	0,839	0	44,76	0	0	43,795	0	0	24	0	0	0	69,2	50,5	0	0,4	0,33	0
26.07.2023	-	0,821	0	43,8	0	0	42,853	0	0	24	0	0	0	69,4	50,7	0	0,4	0,33	0
27.07.2023	-	0,829	0	44,565	0	0	43,606	0	0	23,98	0,02	1	32768	69,2	50,5	0	0,4	0,33	0
28.07.2023	-	0,822	0	44,25	0	0	43,297	0	0	24	0	0	0	69,2	50,7	0	0,4	0,33	0
29.07.2023	-	0,8	0	43,14	0	0	42,208	0	0	24	0	0	0	69,3	50,8	0	0,4	0,33	0
30.07.2023	-	0,816	0	43,755	0	0	42,81	0	0	24	0	0	0	69,3	50,6	0	0,4	0,33	0
31.07.2023	-	0,857	0	45,41	0	0	44,431	0	0	24	0	0	0	69,2	50,4	0	0,4	0,33	0
01.08.2023	-	0,849	0	44,29	0	0	43,328	0	0	24	0	0	0	69,5	50,4	0	0,41	0,34	0
02.08.2023	-	0,032	0	2,05	0	0	2,01	0	0	4,12	19,9	1	32774	64,6	32,4	0	0,25	0,25	0
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,5	25,1	0	0,26	0,27	0
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,1	24,3	0	0,26	0,27	0
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,3	23,2	0	0,27	0,27	0
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,7	22,5	0	0,26	0,27	0
07.08.2023	-	0,388	0	30,03	0	0	29,515	0	0	12,03	11,97	1	32774	60	34,3	0	0,26	0,26	0
08.08.2023	-	0,813	0	51,93	0	0	50,883	0	0	24	0	0	0	66,6	50,9	0	0,32	0,31	0
09.08.2023	-	0,832	0	50,805	0	0	49,765	0	0	24	0	0	0	67,2	50,8	0	0,32	0,31	0
10.08.2023	-	0,807	0	51,145	0	0	50,107	0	0	24	0	0	0	66,9	51	0	0,32	0,31	0
11.08.2023	-	0,813	0	53,025	0	0	51,96	0	0	24	0	0	0	66,4	51,1	0	0,31	0,31	0
12.08.2023	-	0,864	0	55,84	0	0	54,723	0	0	24	0	0	0	66,3	50,9	0	0,31	0,31	0
13.08.2023	-	0,871	0	54,26	0	0	53,161	0	0	24	0	0	0	66,8	50,7	0	0,32	0,31	0
14.08.2023	-	0,807	0	50,5	0	0	49,469	0	0	24	0	0	0	67,1	51,1	0	0,32	0,31	0
15.08.2023	-	0,656	0	69,7	0	0	68,573	0	0	21,88	2,13	1	32774	58,4	47,5	0	0,33	0,32	0
16.08.2023	-	0,753	0	44,24	0	0	43,309	0	0	24	0	0	0	68,3	51,1	0	0,41	0,34	0
17.08.2023	-	0,794	0	42,57	0	0	41,645	0	0	24	0	0	0	69,5	50,8	0	0,41	0,34	0
18.08.2023	-	0,769	0	43,03	0	0	42,103	0	0	24	0	0	0	69,2	51,1	0	0,4	0,33	0
19.08.2023	-	0,8	0	39,86	0	0	38,961	0	0	24	0	0	0	71	50,7	0	0,4	0,33	0
20.08.2023	-	0,758	0	36,5	0	0	35,66	0	0	24	0	0	0	71,7	50,9	0	0,4	0,33	0
21.08.2023	-	0,761	0	39,94	0	0	39,056	0	0	24	0	0	0	70,2	51	0	0,4	0,33	0
22.08.2023	-	0,797	0	38,475	0	0	37,603	0	0	24	0	0	0	71,1	50,4	0	0,4	0,33	0
23.08.2023	-	0,784	0	47,515	0	0	46,517	0	0	24	0	0	2	68,1	51	0	0,4	0,33	0
Итого:	-	20,554	0	1199,295	0	0	1174,309	0	0	614,01	130,02	-	-	62,02	46,06	0	0,35	0,31	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 614,01 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2023	2140,667	90494,125	0	0	88377,578	0	0	27123,58	743,9	1691,07	0,1
23.08.2023	2161,219	91693,422	0	0	89551,883	0	0	27737,6	1357,92	1821,08	130,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____