

#92358#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 20.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2823,371	2803,205	20.166

Подпись исполнителя _____



*с 21.08.24 расчет
не пов по вх*



#92357#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2024	-	0,697	0	35,39	0	0	34,637	0	0	24	0	0	0	68,8	49	0	0,42	0,33	0
25.07.2024	-	0,693	0	34,955	0	0	34,21	0	0	24	0	0	0	68,8	49	0	0,42	0,33	0
26.07.2024	-	0,707	0	35,575	0	0	34,819	0	0	24	0	0	0	68,7	48,8	0	0,42	0,33	0
27.07.2024	-	0,691	0	34,91	0	0	34,17	0	0	24	0	0	0	68,6	48,9	0	0,42	0,33	0
28.07.2024	-	0,724	0	36,445	0	0	35,676	0	0	24	0	0	0	68,4	48,6	0	0,42	0,33	0
29.07.2024	-	0,734	0	36,58	0	0	35,807	0	0	24	0	0	0	68,5	48,4	0	0,42	0,33	0
30.07.2024	-	0,721	0	39,07	0	0	38,262	0	0	24	0	0	2	67,7	48,7	0	0,42	0,33	0
31.07.2024	-	0,699	0	35,305	0	0	34,558	0	0	24	0	0	0	68,5	48,7	0	0,42	0,33	0
01.08.2024	-	0,655	0	33,165	0	0	32,466	0	0	23,72	0,28	1	32768	68,4	48	0	0,41	0,32	0
02.08.2024	-	0,703	0	35,17	0	0	34,423	0	0	24	0	0	0	68,7	48,7	0	0,42	0,33	0
03.08.2024	-	0,699	0	36,74	0	0	35,963	0	0	24	0	0	0	68,5	48,9	0	0,42	0,33	0
04.08.2024	-	0,716	0	35,375	0	0	34,622	0	0	24	0	0	0	68,8	48,5	0	0,42	0,33	0
05.08.2024	-	0,729	0	36,195	0	0	35,428	0	0	24	0	0	0	68,6	48,5	0	0,42	0,33	0
06.08.2024	-	0,727	0	42,22	0	0	41,381	0	0	23,93	0,07	1	32770	66,1	49	0	0,36	0,32	0
07.08.2024	-	0,744	0	43,885	0	0	43,016	0	0	23,98	0,02	1	32768	65,9	49	0	0,32	0,31	0
08.08.2024	-	0,719	0	42,675	0	0	41,83	0	0	23,93	0,07	786433	32768	66	49,1	0	0,32	0,31	0
09.08.2024	-	0,687	0	41,59	0	0	40,767	0	0	24	0	0	0	65,9	49,4	0	0,32	0,31	0
10.08.2024	-	0,694	0	42,27	0	0	41,438	0	0	23,98	0,02	1	32768	65,7	49,3	0	0,32	0,31	0
11.08.2024	-	0,716	0	43,54	0	0	42,685	0	0	24	0	0	0	65,6	49,1	0	0,31	0,31	0
12.08.2024	-	0,772	0	43,845	0	0	42,974	0	0	24	0	0	0	66,1	48,6	0	0,32	0,31	0
13.08.2024	-	0,785	0	44,335	0	0	43,453	0	0	24	0	0	0	66,1	48,5	0	0,32	0,32	0
14.08.2024	-	0,76	0	43,855	0	0	42,986	0	0	24	0	0	0	66	48,7	0	0,32	0,32	0
15.08.2024	-	0,756	0	42,495	0	0	41,645	0	0	24	0	0	0	66,3	48,6	0	0,32	0,31	0
16.08.2024	-	0,711	0	41,01	0	0	40,191	0	0	24	0	0	0	66,3	49	0	0,32	0,31	0
17.08.2024	-	0,696	0	40,885	0	0	40,073	0	0	24	0	0	0	66,1	49	0	0,32	0,31	0
18.08.2024	-	0,732	0	42,085	0	0	41,246	0	0	24	0	0	0	66,2	48,9	0	0,32	0,31	0
19.08.2024	-	0,753	0	42,395	0	0	41,547	0	0	24	0	0	0	66,3	48,7	0	0,32	0,31	0
20.08.2024	-	0,746	0	42,77	0	0	41,918	0	0	24	0	0	0	66,2	48,8	0	0,32	0,32	0
Итого:	-	20,166	0	1104,73	0	0	1082,191	0	0	671,54	0,46	-	-	67,21	48,8	0	0,37	0,32	0

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

671,54 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2803,205	116802,18	0	0	114072,445	0	0	35769,87	742,72	1828,83	1,28
20.08.2024	2823,371	117906,906	0	0	115154,633	0	0	36441,42	1438,27	1829,28	1,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
