

#33575#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

| Заводской номер счётчика 3843 | Показания прибора, Гкал 23.10.2023 | Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2225,129 | 2185,913 | 39.216 |



#33574#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 24.09.2023 | - | 0,861 | 0 | 42,645 | 0 | 0 | 41,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 49,4 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 25.09.2023 | - | 0,854 | 0 | 42,535 | 0 | 0 | 41,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 49,5 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 26.09.2023 | - | 0,882 | 0 | 42,825 | 0 | 0 | 41,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 49,3 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 27.09.2023 | - | 0,845 | 0 | 42,89 | 0 | 0 | 41,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 49,6 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 28.09.2023 | - | 0,853 | 0 | 43,055 | 0 | 0 | 42,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 49,4 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 29.09.2023 | - | 0,841 | 0 | 42,59 | 0 | 0 | 41,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,3 | 49,6 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 30.09.2023 | - | 0,889 | 0 | 44,165 | 0 | 0 | 43,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 49,3 | 0 | 0,39 | 0,33 | 0 |
| 01.10.2023 | - | 0,84 | 0 | 42,865 | 0 | 0 | 41,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 49,6 | 0 | 0,39 | 0,33 | 0 |
| 02.10.2023 | - | 0,842 | 0 | 42,81 | 0 | 0 | 41,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 49,6 | 0 | 0,4 | 0,33 | 0 |
| 03.10.2023 | - | 0,852 | 0 | 43,61 | 0 | 0 | 42,675 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49,6 | 0 | 0,39 | 0,32 | 0 |
| 04.10.2023 | - | 0,906 | 0 | 46,58 | 0 | 0 | 45,592 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 49,3 | 0 | 0,41 | 0,32 | 0 |
| 05.10.2023 | - | 0,866 | 0 | 45,095 | 0 | 0 | 44,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 49,5 | 0 | 0,41 | 0,32 | 0 |
| 06.10.2023 | - | 0,859 | 0 | 44,395 | 0 | 0 | 43,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 49,4 | 0 | 0,4 | 0,32 | 0 |
| 07.10.2023 | - | 0,855 | 0 | 52,79 | 0 | 0 | 51,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,5 | 49,7 | 0 | 0,4 | 0,32 | 0 |
| 08.10.2023 | - | 0,912 | 0 | 45,38 | 0 | 0 | 44,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 49 | 0 | 0,41 | 0,32 | 0 |
| 09.10.2023 | - | 0,898 | 0 | 45,415 | 0 | 0 | 44,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 49,1 | 0 | 0,4 | 0,32 | 0 |
| 10.10.2023 | - | 0,925 | 0 | 46,12 | 0 | 0 | 45,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 48,8 | 0 | 0,41 | 0,32 | 0 |
| 11.10.2023 | - | 0,907 | 0 | 43,265 | 0 | 0 | 42,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 48,8 | 0 | 0,43 | 0,33 | 0 |
| 12.10.2023 | - | 0,791 | 0 | 39,015 | 0 | 0 | 38,174 | 0 | 0 | 22,07 | 1,93 | 1 | 32770 | 69,3 | 49,4 | 0 | 0,45 | 0,35 | 0 |
| 13.10.2023 | - | 1,434 | 0 | 56,735 | 0 | 0 | 55,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 45,9 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 |
| 14.10.2023 | - | 1,599 | 0 | 61,925 | 0 | 0 | 60,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 43,9 | 0 | 0,49 | 0,37 | 0 |
| 15.10.2023 | - | 2,051 | 0 | 95,271 | 0 | 0 | 93,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 44,3 | 0 | 0,47 | 0,37 | 0 |
| 16.10.2023 | - | 2,186 | 0 | 84,626 | 0 | 0 | 82,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 43,6 | 0 | 0,47 | 0,38 | 0 |
| 17.10.2023 | - | 2,171 | 0 | 84,12 | 0 | 0 | 82,275 | 0 | 0 | 23,93 | 0,07 | 786433 | 32768 | 70 | 43,7 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 18.10.2023 | - | 1,931 | 0 | 72,54 | 0 | 0 | 70,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 0 | 0,48 | 0,39 | 0 |
| 19.10.2023 | - | 2,286 | 0 | 89,56 | 0 | 0 | 87,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 44,1 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 20.10.2023 | - | 2,554 | 0 | 98,431 | 0 | 0 | 96,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 44,8 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 21.10.2023 | - | 2,468 | 0 | 95,981 | 0 | 0 | 93,828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 44,6 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 22.10.2023 | - | 2,107 | 0 | 81,196 | 0 | 0 | 79,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 43,6 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 23.10.2023 | - | 1,952 | 0 | 76,645 | 0 | 0 | 74,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 43 | 0 | 0,45 | 0,37 | 0 |
| Итого: | - | 39,217 | 0 | 1735,075 | 0 | 0 | 1697,531 | 0 | 0 | 718 | 2 | - | - | 69,3 | 47,39 | 0 | 0,43 | 0,35 | 0 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 2185,913 | 93022,812 | 0 | 0 | 90852,664 | 0 | 0 | 28481,55 | 767,95 | 1821,15 | 0,07 |
| 23.10.2023 | 2225,129 | 94757,891 | 0 | 0 | 92550,188 | 0 | 0 | 29199,55 | 1485,95 | 1823,15 | 2,07 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения