

#98285#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)  
4402

Заводской номер счётчика 3843	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2876,783	2830,778	46.005

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 01.10.24 по 14



#98284#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 3843  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2024	-	0,892	0	42	0	0	41,109	0	0	24	0	0	0	68,6	47,6	0	0,4	0,33	0
25.09.2024	-	0,845	0	40,01	0	0	39,156	0	0	24	0	0	0	68,8	47,8	0	0,4	0,33	0
26.09.2024	-	0,814	0	39,145	0	0	38,311	0	0	24	0	0	0	68,8	48	0	0,4	0,33	0
27.09.2024	-	0,851	0	40,01	0	0	39,155	0	0	24	0	0	0	68,9	47,6	0	0,4	0,33	0
28.09.2024	-	0,835	0	40,115	0	0	39,265	0	0	24	0	0	0	68,6	47,8	0	0,4	0,33	0
29.09.2024	-	0,872	0	41,015	0	0	40,143	0	0	24	0	0	0	68,7	47,5	0	0,4	0,33	0
30.09.2024	-	0,885	0	41,77	0	0	40,885	0	0	24	0	0	0	68,6	47,4	0	0,4	0,33	0
01.10.2024	-	0,91	0	48,395	0	0	47,41	0	0	24	0	0	2	67	47,3	0	0,39	0,32	0
02.10.2024	-	0,881	0	47,01	0	0	46,05	0	0	24	0	0	2	67,2	47,5	0	0,43	0,32	0
03.10.2024	-	0,913	0	42,36	0	0	41,464	0	0	24	0	0	0	68,5	47	0	0,41	0,32	0
04.10.2024	-	0,926	0	43,18	0	0	42,271	0	0	24	0	0	0	68,3	47	0	0,41	0,32	0
05.10.2024	-	0,943	0	43,075	0	0	42,162	0	0	24	0	0	0	68,6	46,9	0	0,41	0,32	0
06.10.2024	-	0,905	0	46,25	0	0	45,299	0	0	24	0	1	32770	67,4	47,2	0	0,41	0,32	0
07.10.2024	-	0,925	0	43,73	0	0	42,808	0	0	24	0	0	0	68,4	47	0	0,42	0,32	0
08.10.2024	-	1,665	0	62,965	0	0	61,608	0	0	24	0	0	0	69,3	43,7	0	0,47	0,34	0
09.10.2024	-	2,029	0	71,385	0	0	69,814	0	0	24	0	0	0	70,1	41,2	0	0,49	0,36	0
10.10.2024	-	1,733	0	62,68	0	0	61,307	0	0	24	0	0	0	69,9	41,8	0	0,48	0,36	0
11.10.2024	-	1,966	0	70,72	0	0	69,168	0	0	24	0	0	0	70	41,7	0	0,48	0,37	0
12.10.2024	-	2,119	0	75,24	0	0	73,566	0	0	24	0	0	0	70,5	41,8	0	0,47	0,38	0
13.10.2024	-	2,407	0	87,846	0	0	85,911	0	0	24	0	0	0	70,1	42,2	0	0,46	0,38	0
14.10.2024	-	2,134	0	76,525	0	0	74,825	0	0	24	0	0	0	70,5	42	0	0,46	0,38	0
15.10.2024	-	2,185	0	77,01	0	0	75,289	0	0	24	0	0	0	70,7	41,8	0	0,47	0,38	0
16.10.2024	-	2,342	0	83,741	0	0	81,868	0	0	24	0	0	0	70,7	42,2	0	0,46	0,39	0
17.10.2024	-	2,374	0	85,836	0	0	83,919	0	0	24	0	0	0	70,6	42,4	0	0,47	0,38	0
18.10.2024	-	2,269	0	82,101	0	0	80,276	0	0	24	0	0	0	70,5	42,2	0	0,48	0,38	0
19.10.2024	-	2,23	0	80,23	0	0	78,449	0	0	24	0	0	0	70,4	42,1	0	0,48	0,38	0
20.10.2024	-	2,272	0	82,986	0	0	81,138	0	0	24	0	0	0	70,5	42,4	0	0,48	0,38	0
21.10.2024	-	2,148	0	76,445	0	0	74,75	0	0	24	0	0	0	70,4	41,8	0	0,47	0,38	0
22.10.2024	-	1,811	0	64,87	0	0	63,438	0	0	24	0	0	0	70,2	41,8	0	0,48	0,38	0
23.10.2024	-	1,925	0	69,58	0	0	68,054	0	0	24	0	0	0	70	41,8	0	0,48	0,38	0
Итого:	-	46,006	0	1808,225	0	0	1768,868	0	0	720	0	-	-	69,36	44,55	0	0,44	0,35	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2024	2830,778	118271,375	0	0	115511,414	0	0	36655,65	177,93	2430,73	613,75
23.10.2024	2876,783	120079,602	0	0	117280,281	0	0	37375,65	897,93	2430,73	613,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_