

#101762#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП1 от+ГВС Чернях 30-36)
4402

| Заводской номер счётчика 3843 | Показания прибора, Гкал 23.11.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2957,923 | 2876,783 | 81.14 |

Подпись исполнителя _____



#101761#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3843
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.10.2024 | 8,5 | 2,068 | 0 | 73,865 | 0 | 0 | 72,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 42 | 0 | 0,47 | 0,38 | 0 |
| 25.10.2024 | 4 | 2,343 | 0 | 85,656 | 0 | 0 | 83,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 42,4 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 26.10.2024 | 8,2 | 2,137 | 0 | 77,59 | 0 | 0 | 75,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 42,2 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 27.10.2024 | 9,6 | 2,034 | 0 | 73,95 | 0 | 0 | 72,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 42,1 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 28.10.2024 | 10,2 | 2,066 | 0 | 73,89 | 0 | 0 | 72,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 41,9 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 29.10.2024 | 10,9 | 1,941 | 0 | 69,635 | 0 | 0 | 68,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 41,9 | 0 | 0,48 | 0,39 | 0 |
| 30.10.2024 | 12,2 | 1,92 | 0 | 69,125 | 0 | 0 | 67,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 41,8 | 0 | 0,48 | 0,39 | 0 |
| 31.10.2024 | 9,6 | 2,059 | 0 | 75,075 | 0 | 0 | 73,436 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 41,9 | 0 | 0,48 | 0,39 | 0 |
| 01.11.2024 | - | 1,93 | 0 | 68,585 | 0 | 0 | 67,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 41,6 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 |
| 02.11.2024 | - | 2,371 | 0 | 85,431 | 0 | 0 | 83,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 42 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 03.11.2024 | - | 2,35 | 0 | 86,241 | 0 | 0 | 84,332 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 42,5 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 04.11.2024 | - | 2,307 | 0 | 92,551 | 0 | 0 | 90,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 42,4 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 05.11.2024 | - | 2,512 | 0 | 94,646 | 0 | 0 | 92,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42,9 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 06.11.2024 | - | 2,663 | 0 | 99,226 | 0 | 0 | 97,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 43,1 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 07.11.2024 | - | 2,669 | 0 | 100,371 | 0 | 0 | 98,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 43,2 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 08.11.2024 | - | 2,51 | 0 | 90,736 | 0 | 0 | 88,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 42,5 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 09.11.2024 | - | 2,69 | 0 | 100,906 | 0 | 0 | 98,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 43,3 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 10.11.2024 | - | 3,072 | 0 | 115,691 | 0 | 0 | 113,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 44,4 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 11.11.2024 | - | 3,178 | 0 | 108,866 | 0 | 0 | 106,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 45 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 12.11.2024 | - | 3,169 | 0 | 107,161 | 0 | 0 | 104,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 44,9 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 13.11.2024 | - | 3,206 | 0 | 107,036 | 0 | 0 | 104,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 44,8 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 14.11.2024 | - | 2,905 | 0 | 104,751 | 0 | 0 | 102,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 43,9 | 0 | 0,45 | 0,39 | 0 |
| 15.11.2024 | - | 2,574 | 0 | 94,256 | 0 | 0 | 92,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 42,7 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 16.11.2024 | - | 2,581 | 0 | 93,036 | 0 | 0 | 90,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 42,2 | 0 | 0,47 | 0,39 | 0 |
| 17.11.2024 | - | 2,747 | 0 | 101,421 | 0 | 0 | 99,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 43 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |
| 18.11.2024 | - | 2,878 | 0 | 108,806 | 0 | 0 | 106,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 43,6 | 0 | 0,45 | 0,39 | 0 |
| 19.11.2024 | - | 3,129 | 0 | 117,176 | 0 | 0 | 114,472 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 44,6 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 20.11.2024 | - | 2,925 | 0 | 107,596 | 0 | 0 | 105,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 43,5 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 |
| 21.11.2024 | - | 3,252 | 0 | 122,301 | 0 | 0 | 119,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 45,1 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 22.11.2024 | - | 3,585 | 0 | 121,971 | 0 | 0 | 118,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 45,7 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| 23.11.2024 | - | 3,367 | 0 | 117,406 | 0 | 0 | 114,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 45,4 | 0 | 0,46 | 0,4 | 0 |
| Итого: | 9,4 | 81,138 | 0 | 2944,953 | 0 | 0 | 2877,632 | 0 | 0 | 744 | 0 | - | - | 71,3 | 43,18 | 0 | 0,46 | 0,39 | 0 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 2876,783 | 120079,602 | 0 | 0 | 117280,281 | 0 | 0 | 37375,65 | 744 | 2430,73 | 0 |
| 23.11.2024 | 2957,923 | 123024,547 | 0 | 0 | 120157,914 | 0 | 0 | 38119,65 | 1488 | 2430,73 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
