

# #116665#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8065  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5110  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,9	0	30,293	0	0	29,567	0	0	24	0	0	0	73,4	42,9	0	0,45	0,39	0	-
25.01.2025	0,778	0	26,268	0	0	25,667	0	0	24	0	0	0	71,5	41	0	0,46	0,39	0	-
26.01.2025	0,756	0	25,363	0	0	24,792	0	0	24	0	0	0	70,9	40,4	0	0,46	0,39	0	-
27.01.2025	0,711	0	23,57	0	0	23,043	0	0	24	0	0	0	70,7	39,8	0	0,46	0,39	0	-
28.01.2025	0,626	0	19,545	0	0	19,104	0	0	24	0	0	0	71,1	38,2	0	0,46	0,39	0	-
29.01.2025	0,641	0	20,38	0	0	19,922	0	0	24	0	0	0	70,9	38,6	0	0,46	0,39	0	-
30.01.2025	0,667	0	26,41	0	0	25,902	0	0	24	0	0	0	64,9	39	0	0,45	0,4	0	-
31.01.2025	0,796	0	27,94	0	0	27,318	0	0	24	0	0	0	70,5	41,3	0	0,46	0,39	0	-
01.02.2025	0,912	0	32,433	0	0	31,679	0	0	24	0	0	0	72,2	43,4	0	0,46	0,39	0	-
02.02.2025	0,964	0	32,75	0	0	31,949	0	0	24	0	0	0	74,2	44	0	0,45	0,39	0	-
03.02.2025	1	0	32,875	0	0	32,041	0	0	24	0	0	0	75,8	44,6	0	0,45	0,4	0	-
04.02.2025	0,912	0	30,923	0	0	30,183	0	0	24	0	0	0	73,3	43	0	0,45	0,4	0	-
05.02.2025	0,95	0	32,503	0	0	31,719	0	0	24	0	0	0	73,6	43,6	0	0,45	0,4	0	-
06.02.2025	0,863	0	30,1	0	0	29,416	0	0	24	0	0	0	71,3	41,9	0	0,45	0,39	0	-
07.02.2025	0,993	0	33,678	0	0	32,851	0	0	24	0	0	0	74,4	44,1	0	0,45	0,4	0	-
08.02.2025	1,209	0	39,298	0	0	38,212	0	0	24	0	0	0	79,5	47,7	0	0,45	0,4	0	-
09.02.2025	1,303	0	42,263	0	0	41,051	0	0	24	0	0	0	81,2	49,4	0	0,45	0,4	0	-
10.02.2025	1,432	0	47,13	0	0	45,73	0	0	24	0	0	0	82,8	51,5	0	0,44	0,4	0	-
11.02.2025	1,472	0	49,08	0	0	47,611	0	0	24	0	0	0	83,2	52,3	0	0,44	0,4	0	-
12.02.2025	1,413	0	47,07	0	0	45,676	0	0	24	0	0	0	82,7	51,4	0	0,44	0,4	0	-
13.02.2025	1,309	0	43,1	0	0	41,852	0	0	24	0	0	0	81,7	49,9	0	0,44	0,4	0	-
14.02.2025	1,234	0	39,808	0	0	38,678	0	0	24	0	0	0	80,8	48,6	0	0,45	0,4	0	-
15.02.2025	1,197	0	37,473	0	0	36,401	0	0	24	0	0	0	81,1	48,1	0	0,45	0,4	0	-
16.02.2025	1,302	0	42,303	0	0	41,074	0	0	24	0	0	0	81,8	49,7	0	0,44	0,39	0	-
17.02.2025	0,751	0	50,063	0	0	49,321	0	0	23,83	0,17	0	32774	53,1	39	0	0,29	0,29	0	-
18.02.2025	1,12	0	35,16	0	0	34,193	0	0	24	0	0	0	79,4	46,4	0	0,45	0,4	0	-
19.02.2025	1,132	0	35,95	0	0	34,962	0	0	24	0	0	0	79,3	46,6	0	0,45	0,39	0	-
20.02.2025	1,28	0	40,993	0	0	39,802	0	0	24	0	0	0	81,8	49,2	0	0,45	0,4	0	-
21.02.2025	1,204	0	39,355	0	0	38,245	0	0	24	0	0	0	80,4	48,3	0	0,45	0,4	0	-
22.02.2025	1,026	0	33,485	0	0	32,616	0	0	24	0	0	0	76,7	45,2	0	0,45	0,4	0	-
23.02.2025	1,017	0	34,92	0	0	34,041	0	0	24	0	0	0	75,4	45,2	0	0,45	0,4	0	-
Итого:	31,87	0	1082,482	0	0	1054,618	0	0	743,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,87																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,83

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2025	1258,331	45127,133	0	0	44026,957	0	0	59336	768	2807,57	0
23.02.2025	1290,203	46209,613	0	0	45081,574	0	0	60079,83	1511,83	2807,73	0,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 14:07:43