

#12745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8065
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5110
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,505	0	15,705	0	0	15,332	0	0	21,85	2,15	0	32774	73	41,9	0	0,43	0,37	0	8,2
25.02.2021	0,521	0	16,357	0	0	15,992	0	0	24	0	0	0	70,6	37,3	0	0,43	0,37	0	10,7
26.02.2021	0,668	0	22,04	0	0	21,548	0	0	24	0	0	0	70,6	39,5	0	0,44	0,37	0	4,9
27.02.2021	0,784	0	26,98	0	0	26,366	0	0	24	0	0	0	71,4	41,5	0	0,44	0,38	0	3,2
28.02.2021	0,822	0	27,68	0	0	27,026	0	0	24	0	0	0	72,8	42,3	0	0,42	0,38	0	3
01.03.2021	0,852	0	27,82	0	0	27,147	0	0	24	0	0	0	73,8	42,4	0	0,43	0,38	0	2,5
02.03.2021	0,812	0	26,538	0	0	25,907	0	0	24	0	0	0	73	41,6	0	0,45	0,38	0	3,2
03.03.2021	0,861	0	26,355	0	0	25,685	0	0	24	0	0	0	75,8	42,2	0	0,42	0,38	0	1,3
04.03.2021	0,918	0	29,24	0	0	28,503	0	0	24	0	0	0	75,4	43,2	0	0,43	0,38	0	1,3
05.03.2021	1,022	0	31,93	0	0	31,075	0	0	24	0	0	0	78,1	45	0	0,41	0,38	0	-0,7
06.03.2021	0,969	0	30,105	0	0	29,305	0	0	24	0	0	0	77,8	44,4	0	0,42	0,38	0	1,4
07.03.2021	0,926	0	29,4	0	0	28,654	0	0	24	0	0	0	75,8	43,4	0	0,46	0,38	0	1,7
08.03.2021	1,062	0	34,445	0	0	33,534	0	0	24	0	0	0	77,6	45,9	0	0,43	0,38	0	0
09.03.2021	1,078	0	32,88	0	0	31,951	0	0	24	0	0	0	80,6	46,4	0	0,43	0,38	0	-1,7
10.03.2021	1,02	0	31,618	0	0	30,746	0	0	24	0	0	0	79,4	45,7	0	0,39	0,38	0	-0,7
11.03.2021	1,065	0	34,208	0	0	33,282	0	0	24	0	0	0	78,6	46,4	0	0,45	0,38	0	-0,8
12.03.2021	0,791	0	24,965	0	0	24,355	0	0	24	0	0	0	74,1	41,5	0	0,38	0,38	0	4,6
13.03.2021	0,76	0	26,015	0	0	25,424	0	0	24	0	0	0	71,3	41	0	0,43	0,38	0	4,9
14.03.2021	0,796	0	28,078	0	0	27,45	0	0	24	0	0	0	70,7	41,6	0	0,42	0,38	0	3,7
15.03.2021	0,804	0	28,235	0	0	27,597	0	0	24	0	0	0	71,1	41,8	0	0,44	0,38	0	3,2
16.03.2021	0,84	0	30,285	0	0	29,599	0	0	24	0	0	0	71,1	42,4	0	0,42	0,38	0	2,5
17.03.2021	0,922	0	33,928	0	0	33,144	0	0	24	0	0	0	71,9	43,9	0	0,43	0,38	0	1,6
18.03.2021	0,955	0	34,8	0	0	33,975	0	0	24	0	0	0	73	44,8	0	0,43	0,38	0	1
19.03.2021	1,081	0	38,235	0	0	37,264	0	0	24	0	0	0	75,8	46,7	0	0,44	0,38	0	-1,1
20.03.2021	1,07	0	36,378	0	0	35,403	0	0	23,6	0,4	786433	32770	78,1	47,6	0	0,41	0,38	0	-1,1
21.03.2021	0,925	0	29,688	0	0	28,926	0	0	24	0	0	0	76,2	44,1	0	0,42	0,38	0	1,8
22.03.2021	0,866	0	26,173	0	0	25,481	0	0	24	0	0	0	77,5	43	0	0,42	0,37	0	-
Итого:	23,695	0	780,081	0	0	760,671	0	0	645,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,695																		

Общее время работы системы, ч 648
Период нормальной работы системы, ч 645,45

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2021	623,885	23312,729	0	0	22743,193	0	0	26458,9	768	1969,05	0
22.03.2021	647,58	24092,811	0	0	23503,863	0	0	27104,35	1413,45	1971,6	2,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 9:07:42