

#12747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8065
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5110
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,86	0	27,955	0	0	27,268	0	0	24	0	0	0	74,4	42,8	0	0,43	0,39	0	3,1
25.02.2023	0,951	0	32,473	0	0	31,67	0	0	24	0	0	0	74,6	44,4	0	0,43	0,39	0	1,3
26.02.2023	1,038	0	34,57	0	0	33,674	0	0	24	0	0	0	76,6	45,7	0	0,43	0,39	0	0,3
27.02.2023	1,066	0	35,248	0	0	34,318	0	0	24	0	0	0	77,4	46,2	0	0,43	0,39	0	-1,2
28.02.2023	1,009	0	33,425	0	0	32,547	0	0	24	0	0	0	77,3	45,8	0	0,43	0,39	0	-1,2
01.03.2023	0,852	0	28,743	0	0	28,059	0	0	24	0	0	0	73,1	42,6	0	0,43	0,39	0	3,1
02.03.2023	0,898	0	30,5	0	0	29,758	0	0	24	0	0	0	74	43,4	0	0,43	0,39	0	1,9
03.03.2023	0,817	0	27,818	0	0	27,164	0	0	24	0	0	0	72,6	42,3	0	0,43	0,39	0	3,6
04.03.2023	0,976	0	34,483	0	0	33,645	0	0	24	0	0	0	73,9	44,8	0	0,42	0,39	0	1,8
05.03.2023	1,008	0	34,448	0	0	33,572	0	0	24	0	0	0	75,8	45,7	0	0,43	0,39	0	-0,5
06.03.2023	1,02	0	34,318	0	0	33,431	0	0	24	0	0	0	76,5	45,7	0	0,43	0,39	0	-0,9
07.03.2023	1,062	0	35,373	0	0	34,439	0	0	24	0	0	0	77,5	46,3	0	0,43	0,39	0	-1,6
08.03.2023	1,059	0	36,248	0	0	35,321	0	0	24	0	0	0	76	45,9	0	0,42	0,39	0	-0,2
09.03.2023	1,118	0	37,433	0	0	36,419	0	0	24	0	0	0	78,6	47,4	0	0,43	0,39	0	-3,2
10.03.2023	1,146	0	38,24	0	0	37,205	0	0	24	0	0	0	78,6	47,7	0	0,43	0,39	0	-2,6
11.03.2023	1,12	0	38,143	0	0	37,132	0	0	24	0	0	0	77,6	47,3	0	0,43	0,39	0	-1
12.03.2023	1,044	0	35,905	0	0	34,992	0	0	24	0	0	0	75,8	45,9	0	0,43	0,39	0	-0,3
13.03.2023	0,935	0	32,64	0	0	31,834	0	0	24	0	0	0	74,6	44,4	0	0,43	0,39	0	0
14.03.2023	0,594	0	18,795	0	0	18,379	0	0	24	0	0	0	70,3	37,5	0	0,44	0,39	0	8,8
15.03.2023	0,847	0	30,77	0	0	30,08	0	0	24	0	0	0	70,8	42,4	0	0,42	0,39	0	4,4
16.03.2023	0,883	0	31,56	0	0	30,821	0	0	24	0	0	0	72,4	43,4	0	0,43	0,39	0	1,8
17.03.2023	0,838	0	29,455	0	0	28,763	0	0	24	0	0	0	72,6	42,6	0	0,43	0,39	0	2,2
18.03.2023	0,675	0	22,785	0	0	22,279	0	0	24	0	0	0	70,4	39,3	0	0,43	0,38	0	6,6
19.03.2023	0,549	0	17,66	0	0	17,271	0	0	24	0	0	0	70,1	37,2	0	0,43	0,38	0	8,8
20.03.2023	0,589	0	19,055	0	0	18,635	0	0	24	0	0	0	70,1	38,1	0	0,43	0,38	0	-
21.03.2023	0,712	0	24,515	0	0	23,971	0	0	24	0	0	0	70,4	40,5	0	0,43	0,38	0	-
22.03.2023	0,622	0	20,805	0	0	20,343	0	0	24	0	0	0	70,4	39,1	0	0,43	0,38	0	-
23.03.2023	0,496	0	15,192	0	0	14,86	0	0	24	0	0	0	69,9	36,3	0	0,44	0,38	0	-
Итого:	24,784	0	838,555	0	0	817,85	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,784																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2023	961,758	34965,414	0	0	34111,871	0	0	43149,47	767,95	2798,52	0,05
23.03.2023	986,544	35803,969	0	0	34929,723	0	0	43821,47	1439,95	2798,52	0,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 8:06:51