

#121281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8065
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5110
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,91	0	31,395	0	0	30,648	0	0	24	0	0	0	73,1	43,3	0	0,45	0,4	0	-
25.02.2025	0,927	0	33,915	0	0	33,138	0	0	24	0	0	0	71,6	43,6	0	0,44	0,4	0	-
26.02.2025	0,825	0	28,925	0	0	28,27	0	0	24	0	0	0	71,2	41,9	0	0,45	0,4	0	-
27.02.2025	0,789	0	27,43	0	0	26,813	0	0	24	0	0	0	71	41,5	0	0,45	0,39	0	-
28.02.2025	0,886	0	32,405	0	0	31,676	0	0	24	0	0	0	70,9	42,9	0	0,45	0,4	0	-
01.03.2025	0,94	0	33,735	0	0	32,942	0	0	24	0	0	0	72,6	44	0	0,45	0,4	0	-
02.03.2025	0,84	0	28,995	0	0	28,325	0	0	24	0	0	0	72	42,2	0	0,45	0,39	0	-
03.03.2025	0,779	0	26,445	0	0	25,844	0	0	24	0	0	0	71,3	41	0	0,46	0,39	0	-
04.03.2025	0,741	0	24,8	0	0	24,242	0	0	24	0	0	0	70,9	40,2	0	0,46	0,39	0	-
05.03.2025	0,672	0	21,745	0	0	21,256	0	0	24	0	0	0	70,9	39	0	0,46	0,39	0	-
06.03.2025	0,634	0	20,25	0	0	19,797	0	0	24	0	0	0	70,7	38,2	0	0,47	0,39	0	-
07.03.2025	0,645	0	21,393	0	0	20,914	0	0	24	0	0	0	70,7	38,8	0	0,47	0,38	0	-
08.03.2025	0,639	0	21,475	0	0	20,995	0	0	24	0	0	0	70,7	38,9	0	0,47	0,38	0	-
09.03.2025	0,605	0	20,098	0	0	19,647	0	0	24	0	0	0	70,8	38,5	0	0,47	0,38	0	-
10.03.2025	0,504	0	15,81	0	0	15,46	0	0	24	0	0	0	70,4	36,6	0	0,48	0,38	0	-
11.03.2025	0,755	0	26,205	0	0	25,621	0	0	24	0	0	0	70,6	41	0	0,46	0,39	0	-
12.03.2025	0,745	0	25,633	0	0	25,058	0	0	24	0	0	0	70,8	41	0	0,47	0,38	0	-
13.03.2025	0,868	0	30,573	0	0	29,864	0	0	24	0	0	0	72,1	42,9	0	0,46	0,39	0	-
14.03.2025	0,932	0	32,595	0	0	31,81	0	0	24	0	0	0	73,6	44,1	0	0,46	0,39	0	-
15.03.2025	0,981	0	34,19	0	0	33,34	0	0	24	0	0	0	74,9	45	0	0,46	0,39	0	-
16.03.2025	0,941	0	31,843	0	0	31,054	0	0	24	0	0	0	74,8	44,2	0	0,46	0,39	0	-
17.03.2025	1,049	0	36,355	0	0	35,437	0	0	24	0	0	0	75,6	45,8	0	0,46	0,39	0	-
18.03.2025	0,884	0	30,145	0	0	29,42	0	0	24	0	0	0	73,5	43,2	0	0,46	0,39	0	-
19.03.2025	0,825	0	28,835	0	0	28,177	0	0	24	0	0	0	71,5	41,9	0	0,46	0,39	0	-
20.03.2025	0,763	0	27,355	0	0	26,737	0	0	24	0	0	0	71,1	41,2	0	0,46	0,39	0	-
21.03.2025	0,729	0	24,905	0	0	24,342	0	0	24	0	0	0	71,1	40,5	0	0,47	0,38	0	-
22.03.2025	0,712	0	25,138	0	0	24,571	0	0	24	0	0	0	71	40,4	0	0,47	0,38	0	-
23.03.2025	0,694	0	23,363	0	0	22,84	0	0	24	0	0	0	70,8	39,7	0	0,48	0,38	0	-
Итого:	22,214	0	765,951	0	0	748,238	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,214																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1290,203	46209,613	0	0	45081,574	0	0	60079,83	767,83	2807,73	0,17
23.03.2025	1312,417	46975,562	0	0	45829,812	0	0	60751,83	1439,83	2807,73	0,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 10:58:07