

#84118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8065  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5110  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,731	0	24,665	0	0	24,11	0	0	24	0	0	0	70,9	40,2	0	0,4	0,36	0	4,9
25.04.2024	0,683	0	22,635	0	0	22,13	0	0	24	0	0	0	70,6	39,2	0	0,4	0,36	0	6,4
26.04.2024	0,518	0	15,987	0	0	15,631	0	0	24	0	0	0	70,5	36,6	0	0,41	0,35	0	7,8
27.04.2024	0,426	0	12,57	0	0	12,294	0	0	24	0	0	0	70	34,7	0	0,43	0,35	0	12,1
28.04.2024	0,284	0	8,15	0	0	7,975	0	0	24	0	0	0	69,2	32,3	0	0,43	0,35	0	14,6
29.04.2024	0,31	0	8,877	0	0	8,683	0	0	24	0	0	0	69,9	32,9	0	0,42	0,35	0	16,9
30.04.2024	0,203	0	5,647	0	0	5,527	0	0	24	0	0	0	68,9	31,2	0	0,43	0,35	0	16,1
01.05.2024	0,192	0	5,435	0	0	5,321	0	0	24	0	0	0	68,3	31,2	0	0,4	0,34	0	-
02.05.2024	0,048	0	1,412	0	0	1,382	0	0	24	0	0	2	69	27,8	0	0,39	0,32	0	-
Итого:	3,395	0	105,378	0	0	103,053	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,395																		

Общее время работы системы, ч 216  
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	1169,707	42141,688	0	0	41111,832	0	0	53344,47	768	2803,52	0
02.05.2024	1173,101	42247,07	0	0	41214,887	0	0	53560,47	984	2803,52	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 13:21:18