

#98283#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
4402

Заводской номер счётчика 5110	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1180,894	1173,101	7.793

Подпись исполнителя _____



с 23.10.24 по 23.10.24



#98282#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8065
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5110
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	23,9	23,3	0	0,17	0,33	0
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	24	23,5	0	0,16	0,33	0
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	23,8	23,3	0	0,16	0,33	0
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	23,7	23,2	0	0,15	0,33	0
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	22,9	22,5	0	0,14	0,33	0
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,6	21,2	0	0,14	0,33	0
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	20,9	20,5	0	0,13	0,33	0
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,6	21,1	0	0,14	0,31	0
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,8	21,4	0	0,13	0,31	0
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,8	21,4	0	0,13	0,31	0
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,6	21,2	0	0,13	0,31	0
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,5	21,1	0	0,13	0,31	0
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,3	21	0	0,12	0,31	0
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,5	21,1	0	0,12	0,31	0
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,8	21,3	0	0,12	0,33	0
09.10.2024	-	0,181	0	5,047	0	0	4,939	0	0	24	0	0	2	69,3	25,6	0	0,24	0,35	0
10.10.2024	-	0,364	0	10,257	0	0	10,034	0	0	24	0	0	0	69,6	32,8	0	0,48	0,35	0
11.10.2024	-	0,465	0	13,722	0	0	13,422	0	0	24	0	0	0	69,9	35,1	0	0,47	0,37	0
12.10.2024	-	0,567	0	17,702	0	0	17,308	0	0	24	0	0	0	70,6	37,4	0	0,46	0,37	0
13.10.2024	-	0,652	0	21,497	0	0	21,021	0	0	24	0	0	0	70,3	39,2	0	0,46	0,38	0
14.10.2024	-	0,528	0	16,247	0	0	15,886	0	0	24	0	0	0	70,5	37	0	0,46	0,38	0
15.10.2024	-	0,546	0	16,642	0	0	16,27	0	0	24	0	0	0	70,8	37	0	0,46	0,38	0
16.10.2024	-	0,665	0	21,958	0	0	21,465	0	0	24	0	0	0	70,8	39,4	0	0,46	0,38	0
17.10.2024	-	0,666	0	22,138	0	0	21,64	0	0	24	0	0	0	70,9	39,4	0	0,47	0,38	0
18.10.2024	-	0,605	0	19,713	0	0	19,274	0	0	24	0	0	0	70,5	38,3	0	0,47	0,38	0
19.10.2024	-	0,603	0	19,45	0	0	19,017	0	0	24	0	0	0	70,6	38,2	0	0,47	0,38	0
20.10.2024	-	0,617	0	20,048	0	0	19,6	0	0	24	0	0	0	70,7	38,4	0	0,47	0,38	0
21.10.2024	-	0,502	0	15,367	0	0	15,028	0	0	24	0	0	0	70,3	36,4	0	0,46	0,38	0
22.10.2024	-	0,378	0	10,777	0	0	10,542	0	0	24	0	0	0	69,9	33,8	0	0,47	0,38	0
23.10.2024	-	0,454	0	13,552	0	0	13,256	0	0	24	0	0	0	69,8	35,5	0	0,46	0,38	0
Итого:	-	7,793	0	244,117	0	0	238,702	0	0	720	0	-	-	46,27	29,02	0	0,29	0,35	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2024	1173,101	42247,086	0	0	41214,902	0	0	56408	178,57	2807,57	0
23.10.2024	1180,894	42491,207	0	0	41453,602	0	0	57128	898,57	2807,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
