

#102552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 30-40, Калининград (ТП2, отопл., Чернях 38-40)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8065
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5110
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,533	0	16,315	0	0	15,952	0	0	24	0	0	0	70,5	37	0	0,45	0,38	0	8,5
25.10.2024	0,687	0	23,105	0	0	22,591	0	0	24	0	0	0	70,5	39,9	0	0,45	0,38	0	4
26.10.2024	0,563	0	17,997	0	0	17,598	0	0	24	0	0	0	70,4	37,9	0	0,46	0,38	0	8,2
27.10.2024	0,495	0	15,135	0	0	14,802	0	0	24	0	0	0	70,1	36,5	0	0,46	0,38	0	9,6
28.10.2024	0,493	0	14,912	0	0	14,583	0	0	24	0	0	0	70,3	36,4	0	0,46	0,38	0	10,2
29.10.2024	0,437	0	12,96	0	0	12,674	0	0	24	0	0	0	70,2	35,5	0	0,47	0,38	0	10,9
30.10.2024	0,436	0	12,917	0	0	12,634	0	0	24	0	0	0	69,9	35,4	0	0,47	0,38	0	12,2
31.10.2024	0,493	0	15,217	0	0	14,885	0	0	24	0	0	0	69,8	36,6	0	0,47	0,38	0	9,6
01.11.2024	0,425	0	12,402	0	0	12,13	0	0	24	0	0	0	70	34,9	0	0,47	0,38	0	-
02.11.2024	0,689	0	23,02	0	0	22,508	0	0	24	0	0	0	70,5	39,8	0	0,46	0,38	0	-
03.11.2024	0,642	0	21,458	0	0	20,981	0	0	24	0	0	0	70,5	39,6	0	0,46	0,38	0	-
04.11.2024	0,632	0	21,32	0	0	20,862	0	0	24	0	0	0	69,1	38,6	0	0,46	0,38	0	-
05.11.2024	0,706	0	24,485	0	0	23,945	0	0	24	0	0	0	70,2	40,5	0	0,45	0,39	0	-
06.11.2024	0,758	0	26,198	0	0	25,612	0	0	24	0	0	0	70,6	41	0	0,45	0,39	0	-
07.11.2024	0,725	0	24,828	0	0	24,276	0	0	24	0	0	0	70,4	40,6	0	0,45	0,39	0	-
08.11.2024	0,667	0	21,647	0	0	21,161	0	0	24	0	0	0	70,9	39,3	0	0,46	0,39	0	-
09.11.2024	0,758	0	26,033	0	0	25,45	0	0	24	0	0	0	70,8	40,9	0	0,45	0,39	0	-
10.11.2024	0,87	0	31,045	0	0	30,333	0	0	24	0	0	0	71,7	43	0	0,44	0,39	0	-
11.11.2024	0,935	0	30,893	0	0	30,118	0	0	24	0	0	0	75,2	44,2	0	0,45	0,39	0	-
12.11.2024	0,942	0	30,973	0	0	30,191	0	0	24	0	0	0	75,5	44,3	0	0,45	0,39	0	-
13.11.2024	0,954	0	31,285	0	0	30,489	0	0	24	0	0	0	75,9	44,6	0	0,44	0,39	0	-
14.11.2024	0,804	0	27,07	0	0	26,435	0	0	24	0	0	0	72,6	42	0	0,45	0,39	0	-
15.11.2024	0,702	0	23,67	0	0	23,14	0	0	24	0	0	0	70,8	40,1	0	0,45	0,39	0	-
16.11.2024	0,653	0	21,217	0	0	20,744	0	0	24	0	0	0	70,6	39,1	0	0,46	0,38	0	-
17.11.2024	0,731	0	24,748	0	0	24,193	0	0	24	0	0	0	70,8	40,6	0	0,45	0,39	0	-
18.11.2024	0,804	0	28,3	0	0	27,666	0	0	24	0	0	0	70,8	41,7	0	0,45	0,39	0	-
19.11.2024	0,895	0	31,89	0	0	31,15	0	0	24	0	0	0	72,1	43,3	0	0,45	0,39	0	-
20.11.2024	0,83	0	29,103	0	0	28,437	0	0	24	0	0	0	71,5	42,2	0	0,46	0,39	0	-
21.11.2024	0,997	0	39,215	0	0	38,322	0	0	24	0	0	0	71	45,1	0	0,45	0,4	0	-
22.11.2024	1,01	0	33,693	0	0	32,831	0	0	24	0	0	0	76,1	45,3	0	0,45	0,39	0	-
23.11.2024	1,001	0	34,35	0	0	33,492	0	0	24	0	0	0	75,1	45,2	0	0,45	0,39	0	-
Итого:	22,267	0	747,401	0	0	730,185	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,267																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2024	1180,894	42491,207	0	0	41453,602	0	0	57128	744	2807,57	0
23.11.2024	1203,164	43238,609	0	0	42183,789	0	0	57872	1488	2807,57	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:31:25