

#126396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП1 Ленинский 49)
Номер абонента	4817
Порядковый номер	7776
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	5127
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,057	0	150,066	0	0	146,83	0	0	24	0	0	0	69,2	55,2	0	0,34	0,27	0	-
25.03.2025	2,019	0	150,111	0	0	146,891	0	0	24	0	0	0	69	55,1	0	0,34	0,27	0	-
26.03.2025	1,981	0	150,566	0	0	147,357	0	0	24	0	0	0	68,7	55,3	0	0,33	0,27	0	-
27.03.2025	1,952	0	148,576	0	0	145,416	0	0	24	0	0	0	68,6	55,2	0	0,33	0,27	0	-
28.03.2025	1,885	0	157,976	0	0	154,586	0	0	24	0	0	0	69	56,8	0	0,34	0,27	0	-
29.03.2025	1,816	0	157,911	0	0	154,548	0	0	24	0	0	0	68,7	56,9	0	0,34	0,27	0	-
30.03.2025	1,828	0	151,446	0	0	148,192	0	0	24	0	0	0	69	56,7	0	0,34	0,27	0	-
31.03.2025	1,867	0	146,716	0	0	143,569	0	0	24	0	0	0	69	56	0	0,33	0,26	0	-
01.04.2025	1,907	0	146,001	0	0	142,862	0	0	24	0	0	0	69,1	55,7	0	0,34	0,27	0	-
02.04.2025	1,95	0	157,661	0	0	154,279	0	0	24	0	0	0	69	56,3	0	0,35	0,27	0	-
03.04.2025	1,914	0	164,666	0	0	161,099	0	0	24	0	0	0	69,4	57,5	0	0,35	0,27	0	-
04.04.2025	1,889	0	153,686	0	0	150,39	0	0	24	0	0	0	69	56,4	0	0,34	0,27	0	-
05.04.2025	2,089	0	146,601	0	0	143,22	0	0	24	0	0	0	71,8	57,2	0	0,34	0,27	0	-
06.04.2025	2,21	0	143,446	0	0	139,981	0	0	24	0	0	0	73,6	57,8	0	0,34	0,28	0	-
07.04.2025	2,166	0	145,381	0	0	141,93	0	0	24	0	0	0	72,9	57,7	0	0,34	0,27	0	-
08.04.2025	2,039	0	141,866	0	0	138,676	0	0	24	0	0	0	70,8	56,1	0	0,34	0,27	0	-
09.04.2025	2,061	0	144,561	0	0	141,281	0	0	24	0	0	0	71,2	56,5	0	0,34	0,27	0	-
10.04.2025	2,097	0	141,456	0	0	138,243	0	0	24	0	0	0	71,2	56	0	0,34	0,27	0	-
11.04.2025	1,984	0	145,591	0	0	142,391	0	0	24	0	0	0	69,9	56	0	0,34	0,27	0	-
12.04.2025	1,91	0	148,386	0	0	145,207	0	0	24	0	0	0	68,9	55,8	0	0,34	0,27	0	-
13.04.2025	1,875	0	157,736	0	0	154,355	0	0	24	0	0	0	69	56,8	0	0,35	0,27	0	-
14.04.2025	1,21	0	111,145	0	0	108,762	0	0	24	0	0	0	69	49,1	0	0,28	0,22	0	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	23,2	21,1	0	0,15	0,16	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,6	20,4	0	0,15	0,16	0	-
Итого:	42,706	0	3261,551	0	0	3190,065	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,706																		

Общее время работы системы, ч 576
Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	2707,209	123117,703	0	0	120315,703	0	0	65339,07	695,85	4778,78	0,15
16.04.2025	2749,915	126379,25	0	0	123505,766	0	0	65915,07	1295,85	4778,78	0,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 13:43:52