

# #12673#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП1 Ленинский 49)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7776  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 5127  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,526	0	95,096	0	0	93,075	0	0	24	0	0	0	68,6	52,2	0	0,31	0,27	0	4
25.04.2021	1,487	0	91,156	0	0	89,234	0	0	24	0	0	0	68,3	51,6	0	0,31	0,27	0	3,7
26.04.2021	1,461	0	83,241	0	0	81,506	0	0	24	0	0	0	67,8	49,8	0	0,3	0,27	0	2,9
27.04.2021	1,5	0	85,641	0	0	83,839	0	0	24	0	0	0	68,2	50,3	0	0,31	0,27	0	4,1
28.04.2021	1,498	0	91,421	0	0	89,502	0	0	24	0	0	0	68,1	51,3	0	0,31	0,28	0	6,7
29.04.2021	1,439	0	90,566	0	0	88,67	0	0	24	0	0	0	68	51,6	0	0,3	0,26	0	9,3
30.04.2021	0,444	0	23,58	0	0	23,134	0	0	19,87	4,13	0	32774	64,2	37,8	0	0,16	0,16	0	-
Итого:	9,355	0	560,701	0	0	548,96	0	0	163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,355																		

Общее время работы системы, ч 168  
Период нормальной работы системы, ч 163,87

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1330,139	61882,824	0	0	60524,082	0	0	34165,82	767,52	1631,85	0,48
30.04.2021	1339,493	62443,523	0	0	61073,043	0	0	34329,68	931,38	1635,98	4,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
14.05.2021 9:45:39