

#101077#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП1 Ленинский 49)
4817

Заводской номер счётчика 5127	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2455,306	2408,873	46.433

Подпись исполнителя



#101076#

Отчёт за период с 31.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 7776
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5127
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.11.2024
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.11.2024	-	2,183	0	73,486	0	0	71,905	0	0	24	0	0	0	69	38,6	0	0,26	0,26	0
02.11.2024	-	1,982	0	65,415	0	0	64,022	0	0	24	0	0	0	68,6	37,7	0	0,26	0,26	0
03.11.2024	-	1,963	0	64,09	0	0	62,719	0	0	24	0	0	0	68,8	37,5	0	0,26	0,26	0
04.11.2024	-	2,012	0	65,87	0	0	64,471	0	0	24	0	0	0	68,5	37,3	0	0,26	0,26	0
05.11.2024	-	1,86	0	60,28	0	0	58,993	0	0	24	0	0	0	68,7	37,2	0	0,26	0,26	0
06.11.2024	-	1,817	0	58,57	0	0	57,335	0	0	24	0	0	0	68,2	36,5	0	0,26	0,26	0
07.11.2024	-	1,915	0	60,62	0	0	59,312	0	0	24	0	0	0	69,2	36,9	0	0,26	0,26	0
08.11.2024	-	1,929	0	61,28	0	0	59,962	0	0	24	0	0	0	69	36,9	0	0,26	0,26	0
09.11.2024	-	1,815	0	57,64	0	0	56,422	0	0	24	0	0	0	68,4	36,2	0	0,26	0,26	0
10.11.2024	-	1,931	0	57,75	0	0	56,443	0	0	24	0	0	0	71	36,8	0	0,27	0,26	0
11.11.2024	-	2,076	0	57,73	0	0	56,293	0	0	24	0	0	0	74,8	37,9	0	0,27	0,27	0
12.11.2024	-	2,143	0	59,265	0	0	57,78	0	0	24	0	0	0	75,1	38	0	0,27	0,26	0
13.11.2024	-	2,089	0	57,75	0	0	56,307	0	0	24	0	0	0	75	37,8	0	0,27	0,26	0
14.11.2024	-	2,043	0	60,6	0	0	59,212	0	0	24	0	0	0	71,4	37	0	0,27	0,27	0
15.11.2024	-	2,037	0	63,61	0	0	62,265	0	0	24	0	0	0	68,4	35,6	0	0,27	0,27	0
16.11.2024	-	2,133	0	66,53	0	0	65,111	0	0	24	0	0	0	68,7	35,9	0	0,27	0,27	0
17.11.2024	-	2,045	0	63,62	0	0	62,258	0	0	24	0	0	0	68,8	36	0	0,27	0,27	0
18.11.2024	-	2,054	0	62,555	0	0	61,19	0	0	24	0	0	0	69,6	36	0	0,27	0,27	0
19.11.2024	-	2,031	0	59,695	0	0	58,335	0	0	24	0	0	0	71,3	36,4	0	0,27	0,27	0
20.11.2024	-	2,061	0	60,98	0	0	59,595	0	0	24	0	0	0	71,1	36,5	0	0,27	0,27	0
21.11.2024	-	2,115	0	58,025	0	0	56,564	0	0	24	0	0	0	75,3	37,9	0	0,27	0,27	0
22.11.2024	-	2,124	0	57,99	0	0	56,522	0	0	24	0	0	0	75,5	37,9	0	0,28	0,27	0
23.11.2024	-	2,074	0	57,44	0	0	56,02	0	0	24	0	0	0	74,5	37,5	0	0,27	0,27	0
Итого:	-	46,432	0	1410,791	0	0	1379,036	0	0	552	0	-	-	70,82	37,04	0	0,27	0,26	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.10.2024	2408,873	112351,234	0	0	109798,133	0	0	61909,9	756,12	4775,95	11,88
23.11.2024	2455,306	113762,031	0	0	111177,172	0	0	62461,9	1332,12	4775,95	11,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения