

#12655#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП2 Ленинский 61)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7777
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5124
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,525	0	97,606	0	0	95,53	0	0	24	0	0	0	68,6	52,7	0	0,34	0,28	0	4
25.04.2021	1,476	0	94,156	0	0	92,17	0	0	24	0	0	0	68,3	52,3	0	0,34	0,28	0	3,7
26.04.2021	1,443	0	86,836	0	0	85,026	0	0	24	0	0	0	67,8	50,8	0	0,33	0,28	0	2,9
27.04.2021	1,514	0	90,696	0	0	88,787	0	0	24	0	0	0	68,2	51,2	0	0,33	0,28	0	4,1
28.04.2021	1,53	0	96,171	0	0	94,15	0	0	24	0	0	0	68,2	51,9	0	0,34	0,28	0	6,7
29.04.2021	1,486	0	96,461	0	0	94,439	0	0	24	0	0	0	68,1	52,2	0	0,33	0,26	0	9,3
30.04.2021	0,428	0	24,635	0	0	24,172	0	0	24	0	0	0	64	35,6	0	0,17	0,16	0	-
Итого:	9,402	0	586,561	0	0	574,274	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,402																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1521,263	76550,719	0	0	74737,078	0	0	33079,67	767,35	2718,15	0,65
30.04.2021	1530,664	77137,273	0	0	75311,352	0	0	33247,67	935,35	2718,15	0,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 9:46:08