

#84116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП2 Ленинский 61)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7777
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,36	0	52,09	0	0	50,924	0	0	24	0	0	0	70,6	43,9	0	0,26	0,25	0	4,9
25.04.2024	1,307	0	51,41	0	0	50,284	0	0	24	0	0	0	69,7	43,7	0	0,26	0,25	0	6,4
26.04.2024	1,282	0	53,885	0	0	52,742	0	0	24	0	0	0	68,5	44,1	0	0,26	0,24	0	7,8
27.04.2024	1,295	0	58,565	0	0	57,314	0	0	24	0	0	0	68,7	46,1	0	0,25	0,24	0	12,1
28.04.2024	1,33	0	63,945	0	0	62,54	0	0	24	0	0	0	69,8	48,5	0	0,26	0,23	0	14,6
29.04.2024	1,314	0	65,95	0	0	64,445	0	0	24	0	0	0	71,3	50,9	0	0,26	0,23	0	16,9
30.04.2024	1,282	0	64,27	0	0	62,752	0	0	24	0	0	0	72,6	52,2	0	0,26	0,23	0	16,1
01.05.2024	1,147	0	56,995	0	0	55,672	0	0	24	0	0	0	71,9	51,1	0	0,23	0,21	0	-
02.05.2024	0,327	0	14,9	0	0	14,601	0	0	23,62	0,38	0	32774	66,4	36,2	0	0,09	0,15	0	-
Итого:	10,644	0	482,01	0	0	471,274	0	0	215,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,644																		

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 215,62

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	2534,533	123847,453	0	0	120906,703	0	0	57703,47	742,45	4398,63	25,57
02.05.2024	2545,176	124329,469	0	0	121377,977	0	0	57919,08	958,07	4399,02	25,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 13:18:24