

#142351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 9-15, Калининград

4113

7115

ВКТ-9

4150

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,628	0	50,554	44,51	0	49,741	43,942	0	24	0	786432	0	59,3	52,2	0	0,57	0,17	0	-
25.06.2025	0,609	0	50,248	44,491	0	49,447	43,926	0	24	0	786432	0	59	52	0	0,56	0,1	0	-
26.06.2025	0,58	0	49,714	44,57	0	48,914	44,004	0	24	0	786432	0	59,3	52,2	0	0,52	0,22	0	-
27.06.2025	0,568	0	49,566	44,62	0	48,766	44,052	0	24	0	786432	0	59,4	52,3	0	0,54	0,35	0	-
28.06.2025	0,597	0	49,934	44,364	0	49,134	43,805	0	24	0	786432	0	59,1	52,1	0	0,49	0,3	0	-
29.06.2025	0,605	0	50,074	44,188	0	49,282	43,636	0	24	0	786432	0	58,8	52	0	0,66	0,43	0	-
30.06.2025	0,621	0	50,094	44,017	0	49,293	43,459	0	24	0	786432	0	59,2	52,2	0	0,6	0,3	0	-
01.07.2025	0,606	0	49,726	43,938	0	48,928	43,38	0	24	0	786432	0	59,2	52,2	0	0,57	0,3	0	-
02.07.2025	0,53	0	48,613	44,334	0	47,822	43,76	0	24	0	524288	0	59,7	52,7	0	0,54	0,22	0	-
03.07.2025	0,558	0	49,321	44,402	0	48,516	43,822	0	24	0	524288	0	59,8	53	0	0,6	0,32	0	-
04.07.2025	0,537	0	48,826	44,357	0	48,03	43,785	0	24	0	786432	0	59,7	52,7	0	0,5	0,37	0	-
05.07.2025	0,494	0	48,226	44,632	0	47,435	44,053	0	24	0	786432	0	59,8	52,9	0	0,5	0,37	0	-
06.07.2025	0,572	0	49,653	44,418	0	48,851	43,843	0	24	0	786432	0	59,4	52,6	0	0,51	0,17	0	-
07.07.2025	0,532	0	49,206	44,776	0	48,404	44,188	0	24	0	786432	0	59,7	52,9	0	0,52	0,12	0	-
08.07.2025	0,556	0	49,714	44,796	0	48,906	44,218	0	24	0	786432	0	59,7	52,9	0	0,61	0,54	0	-
09.07.2025	0,495	0	48,466	44,771	0	47,678	44,194	0	24	0	786432	0	59,6	52,7	0	0,5	0,38	0	-
10.07.2025	0,526	0	49,24	45,027	0	48,439	44,447	0	24	0	786432	0	59,6	52,7	0	0,54	0,44	0	-
11.07.2025	0,549	0	49,922	45,366	0	49,103	44,771	0	24	0	786432	0	59,8	52,8	0	0,38	0,05	0	-
12.07.2025	0,539	0	49,744	45,292	0	48,934	44,707	0	24	0	786432	0	59,6	52,7	0	0,45	0,31	0	-
13.07.2025	0,522	0	49,568	45,461	0	48,762	44,873	0	24	0	786432	0	59,6	52,8	0	0,6	0,39	0	-
14.07.2025	0,49	0	49,042	45,5	0	48,24	44,902	0	24	0	524288	0	59,8	53	0	0,55	0,2	0	-
15.07.2025	0,549	0	49,559	44,798	0	48,75	44,213	0	24	0	786432	0	59,8	53	0	0,57	0,33	0	-
16.07.2025	0,467	0	48,229	45,08	0	47,439	44,495	0	24	0	786432	0	59,8	52,9	0	0,51	0,44	0	-
17.07.2025	0,535	0	49,41	45,054	0	48,595	44,462	0	24	0	524288	0	60	53,1	0	0,5	0,32	0	-
18.07.2025	0,565	0	50,054	45,129	0	49,23	44,538	0	24	0	786432	0	59,9	53	0	0,43	0,25	0	-
19.07.2025	0,538	0	49,737	45,299	0	48,925	44,705	0	24	0	786432	0	59,8	53	0	0,59	0,22	0	-
20.07.2025	0,496	0	49,235	45,482	0	48,427	44,881	0	24	0	786432	0	59,8	53,2	0	0,49	0,19	0	-
21.07.2025	0,517	0	49,462	45,432	0	48,64	44,82	0	24	0	524288	0	60,4	53,7	0	0,67	0,21	0	-
22.07.2025	0,467	0	48,844	45,703	0	48,034	45,088	0	24	0	786432	0	60,3	53,7	0	0,64	0,18	0	-
23.07.2025	0,503	0	49,404	45,628	0	48,582	45,018	0	24	0	786432	0	60,3	53,6	0	0,51	0,3	0	-
Итого:	16,351	0	1483,385	1345,435	0	1459,247	1327,987	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,351																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	1963,191	128900,938	109008,828	160	126652,047	107576,109	159,529	70312,92	753,75	5259,62	14,25
23.07.2025	1979,543	130384,32	110354,273	160	128111,297	108904,094	159,529	71032,92	1473,75	5259,62	14,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 8:01:35