

#12628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный бульвар 9-15, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7115
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4150
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,611 | 0 | 38,488 | 32,983 | 0 | 37,802 | 32,548 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 25.07.2022 | 0,591 | 0 | 38,426 | 33,282 | 0 | 37,742 | 32,842 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,1 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 26.07.2022 | 0,584 | 0 | 38,024 | 32,904 | 0 | 37,347 | 32,468 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,1 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 27.07.2022 | 0,587 | 0 | 37,469 | 32,303 | 0 | 36,802 | 31,879 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,9 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 28.07.2022 | 0,622 | 0 | 36,38 | 30,56 | 0 | 35,734 | 30,167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,4 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 29.07.2022 | 0,652 | 0 | 37,207 | 30,838 | 0 | 36,546 | 30,44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 52,5 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 30.07.2022 | 0,656 | 0 | 37,738 | 31,337 | 0 | 37,068 | 30,931 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 31.07.2022 | 0,642 | 0 | 37,664 | 31,55 | 0 | 36,995 | 31,141 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 01.08.2022 | 0,679 | 0 | 38,065 | 31,236 | 0 | 37,389 | 30,831 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 02.08.2022 | 0,667 | 0 | 37,592 | 30,932 | 0 | 36,924 | 30,53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 03.08.2022 | 0,572 | 0 | 36,066 | 31,105 | 0 | 35,425 | 30,701 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 04.08.2022 | 0,573 | 0 | 36,065 | 30,923 | 0 | 35,424 | 30,517 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,9 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 05.08.2022 | 0,57 | 0 | 35,902 | 30,806 | 0 | 35,264 | 30,402 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,9 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 06.08.2022 | 0,629 | 0 | 36,762 | 30,538 | 0 | 36,108 | 30,136 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 07.08.2022 | 0,603 | 0 | 36,425 | 30,842 | 0 | 35,778 | 30,44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,7 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 08.08.2022 | 0,616 | 0 | 36,613 | 30,864 | 0 | 35,962 | 30,464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 09.08.2022 | 0,605 | 0 | 36,348 | 30,767 | 0 | 35,702 | 30,368 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 10.08.2022 | 0,66 | 0 | 37,607 | 30,961 | 0 | 36,94 | 30,557 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 52,7 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 11.08.2022 | 0,613 | 0 | 36,061 | 30,294 | 0 | 35,42 | 29,902 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,46 | 0,08 | 0 | - |
| 12.08.2022 | 0,615 | 0 | 35,866 | 30,021 | 0 | 35,229 | 29,633 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 13.08.2022 | 0,579 | 0 | 35,252 | 29,9 | 0 | 34,626 | 29,51 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,8 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 14.08.2022 | 0,619 | 0 | 35,859 | 29,742 | 0 | 35,221 | 29,353 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,8 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 15.08.2022 | 0,607 | 0 | 35,7 | 29,734 | 0 | 35,065 | 29,342 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 16.08.2022 | 0,538 | 0 | 34,68 | 29,871 | 0 | 34,063 | 29,475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,2 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 17.08.2022 | 0,552 | 0 | 34,981 | 29,859 | 0 | 34,358 | 29,461 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,3 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 18.08.2022 | 0,541 | 0 | 34,776 | 29,794 | 0 | 34,157 | 29,396 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,4 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 19.08.2022 | 0,531 | 0 | 34,598 | 29,791 | 0 | 33,982 | 29,392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,4 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 20.08.2022 | 0,52 | 0 | 34,465 | 29,918 | 0 | 33,851 | 29,519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,3 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 21.08.2022 | 0,563 | 0 | 35,281 | 29,957 | 0 | 34,653 | 29,557 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,4 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 22.08.2022 | 0,57 | 0 | 35,398 | 30,075 | 0 | 34,768 | 29,677 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,1 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| 23.08.2022 | 0,544 | 0 | 34,979 | 30,12 | 0 | 34,357 | 29,721 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 53,2 | 0 | 0,46 | 0,09 | 0 | - |
| Итого: | 18,511 | 0 | 1126,737 | 953,807 | 0 | 1106,702 | 941,3 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 23.07.2022 | 1360,95 | 81431,273 | 66922,211 | 160 | 80021,031 | 66070,594 | 159,529 | 46909,3 | 742,48 | 3079,23 | 1,52 |
| 23.08.2022 | 1379,46 | 82558,008 | 67876,016 | 160 | 81127,734 | 67011,898 | 159,529 | 47653,3 | 1486,48 | 3079,23 | 1,52 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2022 11:12:14