

#148648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 9-15, Калининград
4113
7115
ВКТ-9
4150
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,601	0	52,921	46,684	0	52,132	46,114	0	24	0	786432	2	57,3	51,3	0	1	0,43	0	-
25.08.2025	0,168	0	20,891	17,792	0	20,717	17,666	0	16,07	7,93	786432	32774	43,8	40,9	0	1,59	1,6	0	-
26.08.2025	0,002	0	0,157	0,027	0	0,157	0,027	0	1,63	22,37	786432	33414	20,3	20	0	1,6	1,6	0	-
27.08.2025	0,003	0	0,252	0,043	0	0,252	0,043	0	3,32	20,68	786432	32902	19,5	19,3	0	1,6	1,6	0	-
28.08.2025	0,004	0	0,335	0,063	0	0,335	0,063	0	7,73	16,27	786432	32774	19,4	19,1	0	1,6	1,6	0	-
29.08.2025	0,004	0	0,292	0,037	0	0,292	0,037	0	4,78	19,22	786432	32774	19,5	19,4	0	1,6	1,6	0	-
30.08.2025	0,044	0	3,057	2,288	0	3,028	2,272	0	6,27	17,73	786432	32902	45	38,8	0	1,41	1,55	0	-
31.08.2025	0,588	0	50,592	44,247	0	49,848	43,715	0	24	0	786432	130	56,7	50,6	0	0,65	0,08	0	-
01.09.2025	0,529	0	47,746	43,465	0	46,979	42,907	0	24	0	524288	2	59,3	52,2	0	0,62	0,02	0	-
02.09.2025	0,544	0	48,506	43,833	0	47,729	43,269	0	24	0	524288	128	59,2	52,3	0	0,64	0,08	0	-
03.09.2025	0,52	0	48,302	43,959	0	47,535	43,396	0	23,98	0,02	786432	32774	59	52,3	0	0,7	0,2	0	-
04.09.2025	0,503	0	50,521	46,852	0	49,701	46,232	0	24	0	524288	0	59,7	53	0	0,68	0,02	0	-
05.09.2025	0,507	0	50,383	46,65	0	49,559	46,027	0	24	0	524288	0	60	53,3	0	0,72	0,02	0	-
06.09.2025	0,508	0	50,452	46,624	0	49,626	46,002	0	24	0	524288	0	59,9	53,3	0	0,62	0,03	0	-
07.09.2025	0,572	0	49,718	44,39	0	48,915	43,811	0	24	0	786432	0	59,3	52,7	0	0,47	0,04	0	-
08.09.2025	0,512	0	48,889	45,006	0	48,086	44,41	0	24	0	524288	0	60	53,1	0	0,57	0,03	0	-
09.09.2025	0,531	0	48,392	44,02	0	47,6	43,439	0	24	0	524288	0	59,9	53	0	0,61	0,05	0	-
10.09.2025	0,5	0	49,223	45,545	0	48,417	44,944	0	24	0	524288	0	59,8	53	0	0,53	0,08	0	-
11.09.2025	0,513	0	49,993	46,043	0	49,18	45,437	0	24	0	786432	0	59,6	52,9	0	0,54	0,04	0	-
12.09.2025	0,546	0	50,483	45,916	0	49,659	45,316	0	24	0	786432	0	59,6	52,8	0	0,35	0,07	0	-
13.09.2025	0,581	0	50,239	44,866	0	49,43	44,287	0	24	0	786432	0	59,2	52,4	0	0,42	0,06	0	-
14.09.2025	0,599	0	50,439	44,561	0	49,645	43,997	0	24	0	786432	0	58,6	51,9	0	0,54	0,05	0	-
15.09.2025	0,577	0	50,438	45,243	0	49,63	44,665	0	24	0	786432	0	59,1	52,2	0	0,47	0,15	0	-
16.09.2025	0,567	0	49,263	44,287	0	48,471	43,721	0	24	0	786432	0	59,2	52,2	0	0,47	0,09	0	-
17.09.2025	0,553	0	48,523	43,732	0	47,758	43,184	0	24	0	786432	0	58,7	51,7	0	0,59	0,08	0	-
18.09.2025	0,577	0	50,291	45,053	0	49,507	44,493	0	24	0	786432	0	58,4	51,5	0	0,62	0,13	0	-
19.09.2025	0,588	0	50,121	44,762	0	49,321	44,196	0	24	0	786432	0	58,9	51,9	0	0,4	0,02	0	-
20.09.2025	0,609	0	50,346	44,518	0	49,544	43,954	0	24	0	786432	0	58,9	52	0	0,48	0,06	0	-
21.09.2025	0,566	0	49,475	44,384	0	48,686	43,817	0	24	0	786432	0	59	52,2	0	0,52	0,06	0	-
22.09.2025	0,559	0	49,702	44,848	0	48,908	44,274	0	24	0	786432	0	59,1	52,2	0	0,57	0,04	0	-
23.09.2025	0,604	0	49,926	44,221	0	49,133	43,663	0	24	0	786432	0	58,9	51,9	0	0,57	0,14	0	-
Итого:	14,079	0	1269,868	1143,959	0	1249,78	1129,378	0	639,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,079																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч639,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	1996,514	132006,938	111834,539	160	129707,031	110364,469	159,529	71771,8	762,88	5264,73	5,12
23.09.2025	2010,592	133276,797	112978,492	160	130956,812	111493,852	159,529	72411,58	1402,67	5368,95	109,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 16:03:18