

#121275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7464

ВКТ-7

00268179

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2025	2,504	267,56	263,54	263,54	24	0	0	56,9	47,4	9,51	0,63	0,55	0	-
25.02.2025	2,517	267,57	263,55	263,55	24	0	0	57,1	47,6	9,54	0,63	0,55	0	-
26.02.2025	2,37	267,56	263,7	263,7	24	0	0	55,6	46,6	8,99	0,63	0,55	0	-
27.02.2025	2,317	267,57	263,85	263,85	24	0	0	55	46,2	8,77	0,63	0,55	0	-
28.02.2025	2,429	267,57	263,65	263,65	24	0	0	56,2	47	9,21	0,63	0,55	0	-
01.03.2025	2,546	267,56	263,52	263,52	24	0	0	57,4	47,8	9,65	0,64	0,55	0	-
02.03.2025	2,475	267,57	263,62	263,62	24	0	0	56,6	47,2	9,38	0,64	0,55	0	-
03.03.2025	2,368	267,56	263,7	263,7	24	0	0	55,6	46,6	8,98	0,64	0,55	0	-
04.03.2025	2,277	267,57	263,9	263,9	24	0	0	54,6	45,9	8,63	0,63	0,55	0	-
05.03.2025	2,024	267,57	264,23	264,23	24	0	0	52	44,3	7,66	0,64	0,55	0	-
06.03.2025	1,946	267,56	264,33	264,33	24	0	0	51,1	43,7	7,35	0,64	0,55	0	-
07.03.2025	2,06	267,57	264,1	264,1	24	0	0	52,8	45	7,8	0,64	0,55	0	-
08.03.2025	2,077	267,56	264,08	264,08	24	0	0	53	45,1	7,86	0,64	0,55	0	-
09.03.2025	2,039	267,57	264,11	264,11	24	0	0	52,8	45,1	7,72	0,64	0,55	0	-
10.03.2025	1,92	267,57	264,27	264,27	24	0	0	51,6	44,4	7,27	0,64	0,55	0	-
11.03.2025	2,234	267,56	263,86	263,86	24	0	0	54,6	46,2	8,46	0,64	0,56	0	-
12.03.2025	2,19	267,57	263,9	263,9	24	0	0	54,2	45,9	8,3	0,63	0,55	0	-
13.03.2025	2,36	267,56	263,72	263,72	24	0	0	55,7	46,7	8,95	0,63	0,55	0	-
14.03.2025	2,467	267,57	263,57	263,57	24	0	0	56,8	47,4	9,36	0,63	0,56	0	-
15.03.2025	2,568	267,57	263,43	263,43	24	0	0	57,9	48,1	9,75	0,63	0,56	0	-
16.03.2025	2,596	267,56	263,38	263,38	24	0	0	58,2	48,4	9,86	0,63	0,56	0	-
17.03.2025	2,669	267,57	263,27	263,27	24	0	0	59	48,9	10,14	0,63	0,55	0	-
18.03.2025	2,529	267,56	263,49	263,49	24	0	0	57,4	47,8	9,6	0,63	0,55	0	-
19.03.2025	2,415	267,57	263,68	263,68	24	0	0	56	46,9	9,16	0,63	0,55	0	-
20.03.2025	2,257	267,56	263,84	263,84	24	0	0	54,7	46,2	8,57	0,63	0,55	0	-
21.03.2025	2,143	267,57	264,04	264,04	24	0	0	53,3	45,2	8,11	0,63	0,55	0	-
22.03.2025	2,196	267,57	263,92	263,92	24	0	0	54,2	45,8	8,33	0,63	0,55	0	-
23.03.2025	2,153	267,56	264	264	24	0	0	53,6	45,4	8,15	0,63	0,55	0	-
Итого:	64,646	7491,84	7386,25	7386,25	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,646													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	290,782	33534,42	33070,9	33070,9
23.03.2025	355,428	41026,26	40457,15	40457,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:30:26