

#84114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 33-43, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7464
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
18.04.2024	1,435	169,63	167,61	167,61	24	0	0	50,2	41,7	8,55	0,56	0,49	0	4,7
19.04.2024	2,196	259,31	255,89	255,89	24	0	0	53	44,4	8,59	0,63	0,55	0	4,2
20.04.2024	2,396	258,24	254,47	254,47	24	0	0	56,1	46,7	9,42	0,63	0,55	0	3,6
21.04.2024	2,447	258,37	254,48	254,48	24	0	0	56,9	47,3	9,61	0,63	0,55	0	3,7
22.04.2024	2,609	258,45	254,36	254,36	24	0	0	58,7	48,4	10,25	0,63	0,55	0	3,1
23.04.2024	2,461	258,45	254,53	254,53	24	0	0	57,2	47,6	9,67	0,63	0,55	0	2,9
24.04.2024	2,227	258,14	254,52	254,52	24	0	0	55	46,2	8,75	0,63	0,55	0	4,9
25.04.2024	2,037	257,47	254,05	254,05	24	0	0	53,2	45,2	8,01	0,63	0,55	0	6,4
26.04.2024	1,966	257,1	253,76	253,76	24	0	0	52,6	44,9	7,74	0,63	0,55	0	7,8
27.04.2024	1,788	256,92	253,8	253,8	24	0	0	50,6	43,6	7,04	0,63	0,55	0	12,1
28.04.2024	1,724	256,66	253,54	253,54	24	0	0	50,6	43,8	6,79	0,63	0,55	0	14,6
29.04.2024	1,654	256,68	253,56	253,56	24	0	0	50,6	44,1	6,52	0,63	0,55	0	16,9
30.04.2024	1,612	256,23	253,11	253,11	24	0	0	50,6	44,2	6,36	0,63	0,55	0	16,1
01.05.2024	1,565	256,17	253,05	253,05	24	0	0	50,6	44,4	6,18	0,52	0,48	0	-
02.05.2024	0,593	97,51	96,35	96,35	24	0	0	50,2	44,1	6,07	0,43	0,4	0	-
Итого:	28,71	3615,33	3567,08	3567,08	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,71													

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.04.2024	1255,046	143401,9	141471,16	141471,16
02.05.2024	1283,756	147017,23	145038,24	145038,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 16:12:12