

#130881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7465

ВКТ-7

00268179

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,381	0,646	112,93	98,75	110,84	97,31	13,53	24	0	0	63,7	57	6,63	0,57	0,62	-
25.04.2025	1,383	0,639	110,03	95,98	108	94,56	13,44	24	0	0	63,7	56,8	6,86	0,57	0,59	-
26.04.2025	1,401	0,65	111,16	96,73	109,11	95,29	13,82	24	0	0	63,3	56,5	6,82	0,57	0,58	-
27.04.2025	1,476	0,726	104,26	87,94	102,35	86,67	15,68	24	0	0	63	55,8	7,26	0,57	0,61	-
28.04.2025	1,365	0,622	99,22	85,23	97,42	84,03	13,39	24	0	0	63,4	55,8	7,61	0,57	0,63	-
29.04.2025	1,349	0,612	101,35	87,7	99,51	86,42	13,09	24	0	0	63,4	55,9	7,41	0,57	0,61	-
30.04.2025	1,315	0,584	98,01	84,92	96,23	83,68	12,55	24	0	0	63,4	55,8	7,58	0,57	0,62	-
01.05.2025	1,339	0,619	97,09	83,03	95,33	81,87	13,46	24	0	0	62,8	55,2	7,54	0,57	0,64	-
02.05.2025	1,275	0,558	100,47	87,87	98,69	86,6	12,09	24	0	0	62,7	55,5	7,24	0,57	0,63	-
03.05.2025	1,312	0,588	108,53	95,17	106,59	93,83	12,76	24	0	0	62,4	55,6	6,75	0,57	0,59	-
04.05.2025	1,432	0,704	102,86	86,69	101,05	85,49	15,56	24	0	0	62,1	55	7,12	0,57	0,62	-
05.05.2025	1,343	0,622	101,47	87,33	99,67	86,09	13,58	24	0	0	62,3	55,1	7,21	0,57	0,62	-
06.05.2025	1,34	0,613	111,45	97,58	109,51	96,15	13,36	24	0	0	62	55,4	6,61	0,57	0,6	-
07.05.2025	1,342	0,624	104,44	90,11	102,62	88,85	13,77	24	0	0	61,8	54,9	6,95	0,57	0,58	-
08.05.2025	1,395	0,678	99,29	83,56	97,59	82,37	15,22	24	0	0	61,5	54,2	7,27	0,57	0,61	-
09.05.2025	1,331	0,604	109,74	95,84	107,84	94,5	13,34	24	0	0	61,5	54,8	6,68	0,56	0,59	-
10.05.2025	1,384	0,656	112,67	97,51	110,75	96,19	14,56	24	0	0	61,2	54,7	6,52	0,56	0,55	-
11.05.2025	1,344	0,638	111,21	96,08	109,35	94,79	14,56	24	0	0	60,2	53,8	6,34	0,56	0,6	-
12.05.2025	1,406	0,684	101,68	85,8	99,93	84,6	15,33	24	0	0	61,3	54,1	7,19	0,57	0,6	-
13.05.2025	1,384	0,678	100,57	84,8	98,83	83,64	15,19	24	0	0	61,1	54	7,12	0,57	0,62	-
14.05.2025	1,272	0,582	100,42	86,83	98,69	85,64	13,05	24	0	0	61	54	6,97	0,56	0,62	-
15.05.2025	1,302	0,596	104,92	90,93	103,1	89,69	13,41	24	0	0	61	54,2	6,78	0,57	0,62	-
16.05.2025	1,28	0,611	96,85	82,5	95,17	81,37	13,8	23	1	1	61	54	6,95	0,57	0,62	-
17.05.2025	1,355	0,656	100,15	84,65	98,47	83,5	14,97	24	0	0	60,6	53,6	7	0,56	0,59	-
18.05.2025	1,395	0,712	106,38	89,35	104,63	88,14	16,49	24	0	0	59,5	53,1	6,41	0,57	0,61	-
19.05.2025	1,332	0,648	102,54	87,2	100,84	86,01	14,83	24	0	0	60	53,2	6,73	0,57	0,63	-
20.05.2025	1,272	0,589	97,79	83,7	96,14	82,58	13,56	24	0	0	60,3	53,2	7,01	0,57	0,65	-
21.05.2025	1,302	0,615	110,57	96,05	108,73	94,76	13,97	24	0	0	60,1	53,9	6,23	0,57	0,64	-
22.05.2025	1,276	0,596	103,66	89,57	101,96	88,37	13,59	24	0	0	60,2	53,6	6,59	0,57	0,64	-
23.05.2025	1,258	0,59	100,33	86,37	98,65	85,17	13,48	24	0	0	60,2	53,5	6,73	0,57	0,64	-
Итого:	40,341	0	3122,04	2685,77	3067,59	2648,16	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,341															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	256,949	19751,57	16987,34	19400,67	16746,99
23.05.2025	297,29	22873,61	19673,11	22468,26	19395,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:22:47