

# #12608#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный бульвар 33-43, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7465  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00268179  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,201	0,529	117,26	105,39	115,19	103,94	11,25	24	0	0	62	56,1	5,9	0,44	0,65	16
25.05.2021	1,272	0,597	118,3	104,97	116,2	103,52	12,68	24	0	0	62	56,1	5,87	0,61	0,65	-
26.05.2021	1,305	0,62	118,75	104,93	116,67	103,49	13,18	24	0	0	61,9	56,1	5,88	0,59	0,66	-
27.05.2021	1,324	0,637	119,13	104,96	117,05	103,52	13,53	24	0	0	62	56,1	5,89	0,56	0,69	-
28.05.2021	1,195	0,517	116,9	105,26	114,85	103,82	11,03	24	0	0	62	56	5,92	0,55	0,7	11
29.05.2021	1,336	0,646	119,32	104,92	117,2	103,48	13,72	24	0	0	62	56	5,93	0,55	0,72	12,3
30.05.2021	1,261	0,579	118,23	105,27	116,14	103,83	12,31	24	0	0	61,9	56	5,93	0,57	0,75	-
31.05.2021	1,237	0,557	118,03	105,52	115,94	104,08	11,86	24	0	0	62	56,1	5,9	0,59	0,79	16
01.06.2021	1,169	0,496	116,71	105,54	114,68	104,1	10,58	24	0	0	62	56	5,91	0,65	0,8	-
02.06.2021	1,243	0,576	118,46	105,69	116,41	104,23	12,18	24	0	0	62	56,2	5,79	0,71	0,8	-
03.06.2021	1,178	0,519	117,17	105,59	115,13	104,13	11	24	0	0	62	56,2	5,78	0,66	0,79	15
04.06.2021	1,142	0,491	116,35	105,36	114,32	103,91	10,41	24	0	0	62	56,2	5,72	0,62	0,8	-
05.06.2021	1,193	0,552	117,41	105,17	115,35	103,7	11,65	24	0	0	62	56,3	5,62	0,61	0,81	13,4
06.06.2021	1,187	0,544	117,18	105	115,1	103,54	11,56	24	0	0	62	56,4	5,6	0,66	0,8	22
07.06.2021	1,083	0,478	115,75	105,22	113,75	103,72	10,03	24	0	0	62	56,6	5,36	0,76	0,85	-
08.06.2021	1,089	0,498	116,42	105,58	114,38	104,01	10,37	24	0	0	62	56,7	5,23	0,77	0,86	18,8
09.06.2021	1,168	0,566	117,58	105,21	115,53	103,67	11,86	24	0	0	62	56,7	5,26	0,67	0,71	21
10.06.2021	1,141	0,513	117,32	106,02	115,26	104,47	10,79	24	0	0	62	56,5	5,47	0,4	0,5	-
11.06.2021	1,063	0,439	115,74	106,08	113,71	104,45	9,26	24	0	0	62	56,4	5,54	0,33	0,5	-
12.06.2021	1,133	0,501	116,61	105,43	114,52	103,91	10,61	24	0	0	62	56,4	5,56	0,24	0,5	-
13.06.2021	1,137	0,505	116,56	105,38	114,48	103,84	10,64	24	0	0	62	56,4	5,59	0,26	0,5	-
14.06.2021	1,133	0,498	116,39	105,34	114,34	103,83	10,51	24	0	0	62	56,4	5,62	0,28	0,5	-
15.06.2021	1,073	0,439	115,02	105,18	112,98	103,69	9,29	24	0	0	62	56,3	5,66	0,34	0,49	-
16.06.2021	1,075	0,439	114,77	104,87	112,76	103,42	9,34	24	0	0	62	56,3	5,67	0,32	0,5	-
17.06.2021	1,101	0,471	115,63	105,17	113,6	103,64	9,96	24	0	0	62	56,4	5,59	0,3	0,5	-
18.06.2021	1,037	0,419	114,87	105,59	112,82	103,96	8,86	24	0	0	62	56,5	5,51	0,26	0,48	-
19.06.2021	0,979	0,38	114,09	105,74	112,07	104,08	7,99	24	0	0	62	56,6	5,39	0,26	0,49	-
20.06.2021	1,04	0,456	115,26	105,3	113,21	103,64	9,57	24	0	0	62	56,8	5,21	0,38	0,5	-
21.06.2021	0,981	0,408	114,23	105,37	112,25	103,71	8,54	24	0	0	62	56,9	5,13	0,46	0,5	-
22.06.2021	0,982	0,418	114,24	105,16	112,25	103,51	8,74	24	0	0	62	56,9	5,06	0,4	0,5	-
Итого:	34,458	0	3499,68	3160,21	3438,14	3114,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,458															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	-2293,85	40712,32	95490,11	39997,63	94105,09
22.06.2021	-2259,392	44212	98650,32	43435,77	97219,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 11:09:41