

#88375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 33-43, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7465
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	1,16	0,517	109,67	98,1	107,74	96,74	11	24	0	0	62	55,9	6,03	0,23	0,54	-
25.05.2024	1,165	0,524	111,79	100,11	109,82	98,65	11,17	24	0	0	62	56	5,92	0,23	0,54	-
26.05.2024	1,254	0,613	106,05	92,4	104,19	91,06	13,13	24	0	0	62	55,7	6,23	0,23	0,54	-
27.05.2024	1,208	0,577	106,13	93,28	104,22	91,9	12,32	24	0	0	61,9	55,8	6,15	0,23	0,54	-
28.05.2024	1,115	0,488	103,33	92,4	101,48	91,08	10,4	24	0	0	62	55,7	6,28	0,23	0,55	-
29.05.2024	1,118	0,491	97,57	86,51	95,85	85,24	10,61	24	0	0	61,9	55,3	6,66	0,23	0,54	-
30.05.2024	1,223	0,587	106,78	93,71	104,88	92,37	12,51	24	0	0	62	55,8	6,17	0,23	0,54	-
31.05.2024	1,182	0,548	108,18	95,96	106,24	94,54	11,7	24	0	0	61,9	55,9	6,02	0,23	0,54	-
01.06.2024	1,157	0,534	102,91	90,9	101,08	89,61	11,47	24	0	0	61,9	55,7	6,22	0,23	0,54	-
02.06.2024	1,201	0,572	101,86	89,01	100,07	87,75	12,32	24	0	0	61,9	55,6	6,33	0,23	0,54	-
03.06.2024	1,152	0,524	100,82	89	99,06	87,8	11,26	24	0	0	61,9	55,5	6,43	0,23	0,54	-
04.06.2024	1,195	0,573	100,6	87,76	98,84	86,56	12,28	24	0	0	61,9	55,5	6,42	0,18	0,42	-
05.06.2024	0,346	0,16	34,87	30,41	34,32	30,02	4,3	24	0	0	58,9	54,5	4,45	0,16	0,36	-
06.06.2024	0,034	0,035	3,05	0,77	3,05	0,77	2,28	24	0	0	23,4	22,8	0,58	0,15	0,36	-
07.06.2024	0,01	0,012	1,87	0,78	1,87	0,78	1,09	24	0	0	21,2	22,1	-0,94	0,16	0,36	-
08.06.2024	0,019	0,02	2,21	0,64	2,21	0,64	1,57	24	0	0	21,8	21,4	0,37	0,15	0,36	-
09.06.2024	0,023	0,023	2,43	0,53	2,43	0,53	1,9	24	0	0	21,3	21,4	-0,07	0,15	0,37	-
10.06.2024	0,02	0,02	2,33	0,62	2,33	0,62	1,71	24	0	0	21	21,1	-0,04	0,15	0,36	-
11.06.2024	0,017	0,015	1,98	0,56	1,98	0,56	1,42	24	0	0	21,1	20,8	0,24	0,15	0,36	-
12.06.2024	0,021	0,022	2,4	0,56	2,4	0,56	1,84	24	0	0	21,1	20,5	0,61	0,14	0,36	-
13.06.2024	0,02	0,021	2,17	0,51	2,17	0,51	1,66	24	0	0	20,7	20,3	0,45	0,14	0,36	-
14.06.2024	0,017	0,015	2,02	0,5	2,02	0,5	1,52	24	0	0	20,6	20	0,52	0,14	0,36	-
15.06.2024	0,023	0,022	2,53	0,64	2,53	0,64	1,89	24	0	0	20,3	20,2	0,15	0,14	0,36	-
16.06.2024	0,022	0,021	2,29	0,56	2,29	0,56	1,73	24	0	0	20,5	20,3	0,19	0,14	0,41	-
17.06.2024	0,052	0,059	46,82	42,52	46,73	42,43	4,3	24	0	0	23,8	24	-0,2	0,16	0,5	-
18.06.2024	0,497	0,295	90,49	80,46	89,95	80,11	9,84	24	0	0	33,6	30,3	3,31	0,21	0,53	-
19.06.2024	1,131	0,472	112,04	101,42	110,05	99,98	10,07	24	0	0	61,9	55,9	6,08	0,21	0,54	-
20.06.2024	1,038	0,387	106,61	97,8	104,72	96,42	8,3	24	0	0	61,9	55,6	6,32	0,21	0,54	-
21.06.2024	1,071	0,408	107,45	98,22	105,53	96,8	8,73	24	0	0	62	55,6	6,37	0,22	0,54	-
22.06.2024	1,092	0,431	105,4	95,53	103,5	94,17	9,33	24	0	0	62	55,5	6,43	0,22	0,54	-
23.06.2024	1,096	0,432	104,2	94,37	102,35	93,02	9,33	24	0	0	62	55,4	6,55	0,21	0,54	-
Итого:	20,679	0	1988,85	1756,54	1955,9	1732,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,679															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1185,827	103447,21	91040,85	101633,25	89756,9
23.06.2024	1206,506	105436,06	92797,39	103589,15	91489,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 15:35:01