

#131669#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 18.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00268179	Показания прибора, Гкал 18.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	409,196	409,196	0
Количество тепловой энергии, система 2	314,304	297,29	17.014

Подпись исполнителя _____



внч 19.06.25 нвб.



#131667#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 18.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7464
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 1
Отчёт сформирован 20.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
24.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,8	20,6	1,14	0,47	0,44	0
25.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22	20,8	1,12	0,47	0,44	0
26.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,1	1,13	0,47	0,44	0
27.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,2	1,11	0,47	0,44	0
28.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,7	21,6	1,08	0,47	0,44	0
29.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,9	21,8	1,08	0,47	0,44	0
30.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	21,7	1,12	0,46	0,44	0
31.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23	21,7	1,31	0,47	0,44	0
01.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23,1	21,8	1,27	0,47	0,44	0
02.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23,4	22,1	1,24	0,47	0,44	0
03.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23,4	21,9	1,5	0,43	0,4	0
04.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,3	0,61	0,36	0,34	0
05.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21	0,45	0,32	0,3	0
06.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,1	20,7	0,4	0,29	0,27	0
07.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,5	0,37	0,27	0,25	0
08.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,3	0,34	0,25	0,23	0
09.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	20,3	19,9	0,33	0,23	0,21	0
10.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,5	0,28	0,22	0,2	0
11.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,2	0,28	0,22	0,2	0
12.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,2	18,9	0,28	0,22	0,2	0
13.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19	18,6	0,3	0,22	0,2	0
14.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,6	0,26	0,22	0,2	0
15.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19	18,7	0,25	0,22	0,19	0
16.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,2	18,8	0,32	0,38	0,35	0
17.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,4	0,4	0,46	0,43	0
18.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,6	20,7	0,86	0,46	0,43	0
Итого:	-	0	0	0	0	624	0	-	21,27	20,52	0,72	0,36	0,34	0

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	409,196	55329,91	54666,67	54666,67
18.06.2025	409,196	55329,91	54666,67	54666,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#131668#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 18.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7465
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 2
Отчёт сформирован 20.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	1,292	0,625	99,76	84,83	98,11	83,72	14,39	24	0	0	60	53,2	6,72	0,57	0,63
25.05.2025	-	1,304	0,651	98,26	82,6	96,63	81,54	15,09	24	0	0	59,7	53	6,67	0,57	0,65
26.05.2025	-	1,277	0,631	103,22	88,26	101,55	87,07	14,48	24	0	0	59,5	53,2	6,3	0,57	0,65
27.05.2025	-	1,266	0,614	100,1	85,52	98,44	84,39	14,05	24	0	0	59,8	53,3	6,56	0,57	0,68
28.05.2025	-	1,259	0,609	105,27	91,11	103,52	89,88	13,64	24	0	0	60,3	54	6,24	0,57	0,66
29.05.2025	-	1,26	0,62	104,67	90,16	102,95	88,96	13,99	24	0	0	60	53,8	6,19	0,57	0,67
30.05.2025	-	1,265	0,614	100,43	85,97	98,74	84,78	13,96	24	0	0	60,3	53,8	6,53	0,57	0,67
31.05.2025	-	1,267	0,616	104,68	90,23	102,94	88,99	13,95	24	0	0	60,1	53,8	6,25	0,57	0,66
01.06.2025	-	1,294	0,65	101,18	85,72	99,5	84,6	14,9	24	0	0	59,8	53,5	6,37	0,57	0,69
02.06.2025	-	1,242	0,589	107,82	94,15	105,99	92,88	13,11	24	0	0	60,6	54,5	6,11	0,57	0,66
03.06.2025	-	1,258	0,626	102,1	87,34	100,41	86,14	14,27	24	0	0	59,8	53,6	6,21	0,57	0,32
04.06.2025	-	0,446	0,248	71,3	63,1	70,59	62,54	8,05	24	0	0	44,1	41,4	2,63	0,56	0,2
05.06.2025	-	0,019	0,009	3,7	3,1	3,7	3,1	0,6	24	0	0	22,8	19,9	2,93	0,57	0,23
06.06.2025	-	0,047	0,029	4,31	2,61	4,31	2,61	1,7	24	0	0	28,3	23,9	4,38	0,56	0,23
07.06.2025	-	0,051	0,042	4,49	1,73	4,49	1,73	2,76	24	0	0	26,5	24,4	2,13	0,56	0,24
08.06.2025	-	0,05	0,044	4,59	1,64	4,69	1,64	3,05	24	0	0	24,4	23,4	0,95	0,56	0,23
09.06.2025	-	0,029	0,027	3,73	1,66	3,73	1,66	2,07	24	0	0	23,3	22,3	1,02	0,56	0,23
10.06.2025	-	0,031	0,028	3,74	1,48	3,74	1,48	2,26	24	0	0	21,9	21,2	0,74	0,56	0,23
11.06.2025	-	0,018	0,019	3,04	1,17	3,04	1,17	1,87	24	0	0	19,5	19,9	-0,4	0,56	0,24
12.06.2025	-	0,027	0,029	4,05	1,44	4,05	1,44	2,61	24	0	0	18,9	19,4	-0,57	0,56	0,27
13.06.2025	-	0,024	0,027	4,05	1,44	4,05	1,44	2,61	24	0	0	18,6	19,4	-0,81	0,56	0,32
14.06.2025	-	0,018	0,023	3,58	1,37	3,58	1,37	2,21	24	0	0	18,5	19,5	-1,05	0,56	0,37
15.06.2025	-	0,019	0,027	3,79	1,37	3,79	1,37	2,42	24	0	0	18,5	19,6	-1,09	0,55	0,42
16.06.2025	-	0,064	0,071	63,47	57,32	63,34	57,19	6,15	24	0	0	20,6	20,7	-0,12	0,56	0,63
17.06.2025	-	0,911	0,565	106,17	88,73	105,35	88,19	17,16	24	0	0	38,1	33,4	4,71	0,57	0,85
18.06.2025	-	1,276	0,6	104,38	90,27	102,68	89,08	13,6	24	0	0	60,1	53,5	6,59	0,57	0,8
Итого:	-	17,014	8,633	1515,98	1284,32	1493,91	1268,96	224,95	624	0	-	40,92	37,37	3,55	0,57	0,48

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	297,29	22873,61	19673,11	22468,26	19395,15
18.06.2025	314,304	24389,59	20957,43	23962,17	20664,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения